

Miechów, 27.09.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.2.5.2023

/doręczenie wyłącznie elektroniczne/

## **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1**

Nadleśnictwo Miechów informuje, że w postępowaniu przetargowym pn.: „Remont świetlicy Nadleśnictwa Miechów wraz udzieleniem 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane” w dniu 25.09.2023 r. wpłynęło zapytanie:

Cyt.

*Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:*

- 1. brak projektów branżowych, prosimy o uzupełnienie dokumentacji .*
- 2. wykonanie kaset podłogowych powoduje konieczność demontażu parkietu na całości pomieszczenia, próba ponownego położenia starego parkietu nie da odpowiedniego efektu wizualnego i klepki będą źle spasowane , proponujemy położenie zgrzewanej wykładziny PCV lub płytek ceramicznych*
- 3. Prosimy o określenie zakresu w zakresie zabudów meblowych i mebli. Projekt obejmuje meble i zabudowy meblowe a nie ma ich w przedmiarach rysunki ZM.01, ZM.02, ZM.03, ZM.04, ZM.05, ZM.06, A.08.*
- 4. w przedmiarach brak pozycji poszerzenia otworów drzwiowych*
- 5. w przedmiarach brak pozycji wykucia otworu na wnękowy pojemnik na ręczniki*
- 6. w przedmiarach brak pozycji wykonania ścianki zabudowy geberitu*
- 7. w przedmiarach brak pozycji wykonania wzmocnienia pod montaż projektora*
- 8. prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 06.10.2023*

**Odpowiedź:**

**Ad. 1** *Instalacje branżowe będą wykonywane na podstawie przedmiaru robót.*

**Ad.2** *Jeśli w trakcie prac faktycznie okaże się, że ponowny montaż parkietu będzie niemożliwy Zamawiający proponuje wykończenie posadzki:  
Podłoga winylowa LVT, klasa ścieralności: minimum klasa 31,  
kolor: naturalne drewno, wzór: deska, fuga: 4 stronna – roboty zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym.*

**Ad. 3** *Zakup, dostawa i zabudowa mebli nie są objęte niniejszym zamówieniem.*

- Ad. 4 *Poprawiono przedmiar robót, kosztorys ofertowy należy opracować na podstawie poprawionego przedmiaru robót uwzględniającego poszerzenia otworów drzwiowych*
- Ad. 5 *Poprawiono przedmiar robót, kosztorys ofertowy należy opracować na podstawie poprawionego przedmiaru robót uwzględniającego wykucia otworu na wewnętrzny pojemnik na ręczniki*
- Ad. 6 *Poprawiono przedmiar robót, kosztorys ofertowy należy opracować na podstawie poprawionego przedmiaru robót uwzględniającego zabudowę pod system GEBERIT*
- Ad. 7 *Poprawiono przedmiar robót, kosztorys ofertowy należy opracować na podstawie poprawionego przedmiaru robót uwzględniającego wzmocnienia pod montaż projektora*
- Ad. 8 *Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.*

*Z poważaniem*

***Andrzej Brak**  
Z-ca Nadleśniczego*

*/podpisano elektronicznie/*