


UWAGA:  
Umieścić ostrzeżenie o podwójnym zasilaniu  
z mikroinstalacji zgodnie z wytycznymi Enea

Typ złącza ZK1-1Pp Enea

- Opis techniczny:
- 1) Tablica licznikowa T/3F - 1 szt.
  - 2) Listwa pomiarowa LP - 1 szt.
  - 3) Szyna 53/40x5 - komplet - 4 szt.
  - 4) Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 400A V - 2 szt.
  - 5) Przekładnik prądowy - 3 szt.
  - 6) Wyłącznik nadprądowy 1P - 1 szt.
  - 7) Gniazdo wtykowe na szynę TH - 1 szt.
  - 8) V-klema 35-240mm z lyżką - 2 szt.
  - 9) Uchwyt kabla 4x240 - 2 szt.



UWAGA:  
Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty.

Nazwa obiektu budowlanego:	Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą towarzyszącą			
Adres obiektu budowlanego:	Sokolniki, gm. Kołaczkowo, działki nr 239/3, 240/4			
Tytuł (nazwa) rysunku	Schemat Projektowanego Złącza Kablowo-Pomiarowego - Zamienny	Skala rysunku	-	
		Numer rysunku	E08	
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność:	Nr upr. bud.	Podpis i data	
Projektant: branża: elektryczna	inż. Wojciech Majewski Specjalność instalacyjno-inżynieryjna	UAN.7342-107/91	05.2024	
Opracował: branża: elektryczna	-			