

Szafa 42U 800x1000mm  
Pomieszczenie nr 7

Panel dachowy 4-wentylatorowy z termostatem

FO Przełącznica światłowodowa 24xSC 19" 1U z płytą czołową oraz akcesoriami montażowymi

Organizator kabli 1U 19"

19" Panel krosowy modułarny, 1U, + 24 moduły RJ45 6 STP

19" Switch IT 24 RJ45

19" Panel krosowy modułarny, 1U, + 24 moduły RJ45 6 STP

19" Switch IT 24 RJ45

19" Panel krosowy modułarny, 1U, + 24 moduły RJ45 6 STP

19" Switch IT 24 RJ45

Organizator kabli 1U 19"

19" Panel krosowy modułarny, 1U, + 24 moduły RJ45 6 STP

19" Switch PoE 24 RJ45 4x SFP CCTV

Zabezpieczenie przepięciowe CCTV

Rejestrator CCTV

Odtwarzacz CD/MP3 z odbiornikiem Bluetooth

Matryca audio 8 strełowa


Wzmacniacz mocy 4x120W

Wzmocniacz mocy 4x120W

UPS 6000VA


Lista zasilająca 9 gniazd z diodą LED 19"


Lista zasilająca 9 gniazd z diodą LED 19"



39x FTP kabel kat.6 LSOH  
4x2x23AWG

Gniazdo RJ45 pojedyncze [szt.]	Gniazdo RJ45 podwójne [szt.]	Pomieszczenie numer
2	-	4
-	1	13
-	1	16
-	1	19
-	1	103
-	1	104
-	1	105
-	1	106
-	3	108
1	-	109
-	1	110
-	1	114
-	2	117
-	2	118
-	1	119
-	1	122
Suma: 3	Suma: 18	

 1x gniazdo 1xRJ45  
beznarzędziowy STP  
kat. 6

 1x gniazdo 2xRJ45  
beznarzędziowy STP  
kat. 6

Nazwa obiektu budowlanego: Przedsiębiorstwo 3-oddziałowe wraz z oddziałem zlozka i infrastruktura			
Adres obiektu budowlanego: Sokolniki, gm. Kolaczkowo, działki nr 239/3, 240/4			
Typu (nazwa) rysunku	Schemat Projektowanej Sieci LAN - Zamieny		-
	Imię, nazwisko i specjalność:	Numer rysunku	E25
Funkcja:	Nr upr. bud.		Podpis i data
Projektant:	inż. Wojciech Majewski	UAN.7342-	
branża: elektryczna	Specjalność instalacyjno-inżynierska	107/91	
Opracował:	-		05.2024
branża: elektryczna			