



W-1.43.2.83.2023.AT  
Dot. 091/23

Warszawa, dnia 09.05.2023 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

**Remont drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od km 13+120 do km 14+500 i od km 15+400 do km 16+100 na terenie gminy Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie – nr postępowania 091/23**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

#### **Pytanie 1**

Czy zamawiający posiada dowody, że frezowana nawierzchnia powstała z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wyprodukowanej po dniu 31.12.2000 r.?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada dowodów świadczących o wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wyprodukowanej po dniu 31.12.2000 r.

#### **Pytanie 2**

Jeżeli zamawiający nie posiada dowodów, że nawierzchnia jest wykonana z mma wyprodukowanej po 31.12.2000 r., czy należy wykonywać badania odpadów destruktu asfaltowego metodą podstawową na łączną zawartość wwa w odniesieniu do suchej masy próbki (wskazaną w rozporządzeniu z dnia 23.12.2021 r.) i koszty tych badań skalkulować w ofercie?

#### **Odpowiedź:**

Wykonawca w przedmiotowym zakresie zobowiązany jest do realizacji zapisów Części V SWZ pkt. 1.21.

#### **Pytanie 3**

Czy przed złożeniem oferty można dokonać odwiertu rdzeniowego na terenie planowanej inwestycji drogowej w celu wykonania badań metodą uproszczoną na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w destrukcie asfaltowym?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie odwiertu na terenie planowanej inwestycji drogowej w celu wykonania badań metodą uproszczoną na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w destrukcie asfaltowym, po uprzednim skontaktowaniu się z przedstawicielem Rejonu Drogowego MZDW w Garwolinie. (ul. Staszica 15 budynek B, 08-400 Garwolin, tel. (25) 6820179/6816428, [rd.garwolin@mzdw.pl](mailto:rd.garwolin@mzdw.pl)). Wykonawca odwiertu odpowiada za zabezpieczenie miejsca wykonania odwiertu.

**Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.**

Dyrektor  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

Grzegorz Obłękowski

09 MAJ 2023