

**STAROSTWO POWIATOWE
W GŁUBCZYCACH
ul. Kochanowskiego 15
48-100 GŁUBCZYCE**

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez **Starostę Głubczyckiego** sposobem elektronicznym
w siedzibie **Starostwa Powiatowego w Głubczycach**
w terminie do 2022-04-27

Znak sprawy: **G.6630.19.2022**

Wnioskodawca: **PROJEKT Mirosław Bartocha**
48-304 Nysa, NYSA, ul. Żwirki i Wigury 6/2

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: **Dzbańce dz.nr 9/6, 9/7, 9/12, 9/39, 9/41, 9/46, 9/48, 9/49, 9/50, 344/1, 344/2 , Posucice dz.nr 41,42/2,43,82,146,263,298,299,300,302,313, Branice dz.nr 1177,1182**

Rodzaj i funkcja przewodu: projekt sieci kanalizacyjnej sanitarnej

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Tomasz Kotwica

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:

Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	OPERATOR GAZOCIAGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. _____ Joanna Twardawa	pozytywne bez uwag _____	
2.	ORANGE POLSKA _____	pozytywne bez uwag _____ Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
3.	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICZA sp. z o.o. _____ Witold Korus	pozytywne z uwagami _____ Dzbańce , Prosucice - brak sieci dystrybucyjnej gazu obsługiwanej przez Gazownię w Krapkowicach. Branice - dz. nr 1182 - znajduje się sieć gazowa n/c stal DN 80 z 1984 i DN 50 z	

		<p>1986 roku oraz przyłączy n/c stal DN 50 z 1988 roku, na wysokości budynku 5 i 7 natomiast jest jej końcówka. W przypadku zbliżenia i kolizji z naszą siecią prace należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Wykonać wykopy kontrolne w celu upewnienia się na jakiej głębokości znajduje się nasza infrastruktura, wystąpić o płatny nadzór branżowy, zachować normatywne odległości. Zalecane jest wystąpienie do OZG w Opolu do Działu ZMS ul. Armii Krajowej 2 w celu uzyskania uzgodnienia prac w pobliżu oraz ewentualnych kolizji z naszymi gazociągami. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas prowadzenia prac bez uzgodnienia i nadzoru będziemy żądać zapłaty za uszkodzony majątek PSG sp. z o.o. oraz zwrotu kosztów związanych z doprowadzeniem go do stanu pierwotnego.</p>	
4.	<p>TAURON DYSTRYBUCJA Wydział Dokumentacji</p> <hr/> <p>Bartosz Wach</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <hr/> <p>Prace ziemne w pobliżu podziemnych urządzeń elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem pracowników TAURON Dystrybucja S.A.</p> <p>Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.</p> <p>Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla kabli nN rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, - dla kabli SN rury o średnicy minimum 160 mm koloru czerwonego. <p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, <p>należy uzgodnić bezpieczne metody pracy</p>	

		z TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN Strzelce Opolskie ul. Opolska 26 , 47-100 Strzelce Opolskie. Na terenie objętym uzgodnieniem mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne innych użytkowników.	
5.	ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Branicach _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	

Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:

Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	URZĄD GMINY W BRANICACH _____ Beata Sekwerda	pozytywne bez uwag _____	

Inne podmioty:

Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz Imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	PRZEWODNICZĄCY Powiatowego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowych _____ Tomasz Kotwica	pozytywne bez uwag _____	
2.	WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY Starostwa Powiatowego w Głubczycach _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
3.	WYDZIAŁ DROGOWNICTWA Starostwa Powiatowego w Głubczycach _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

- nie złożono****,
- ~~złożono~~****.

****niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

.....
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należy zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).