

ODPIS

Kutno, 2023-05-08

STAROSTA KUTNOWSKI**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**

1. Znak sprawy: **GK.II.6630.133.2023**
2. Termin zakończenia narady: **2023-05-08**
3. Przedmiot narady: **sieć wodociągowa
przyłącze kanalizacyjne**
4. Lokalizacja: **gm. Kutno, Głogowiec dz. nr 18/22, 18/13**
5. Miejsce narady: **Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydział Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno**
6. Sposób przeprowadzenia narady: **Za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**
7. Wnioskodawca: **Dyrekcja Inwestycji w Kutnie sp. z o.o.**

99-300 KutnoWojska Polskiego 10a
8. Inwestor: **GMINA KUTNO**

99-300 KUTNOWINCENTEGO WITOSA 1
9. Przewodnicząca narady: **Agnieszka Nawrocka - Geodeta**
10. Informacje dodatkowe:
 - a. Przedmiotem narady jest wyłącznie usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 - b. Rozwiązania techniczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 - c. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 ze zm.).
11. Stanowiska uczestników narady:

Lp	Nazwa instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię, nazwisko Data
1	Starostwo Powiatowe w Kutnie Wydział Architektury i Budownictwa	Przedstawiciel branży powiadomiony o naradzie koordynacyjnej, nie uczestniczył w naradzie. Nie wydano opinii.	
2	ORANGE POLSKA S.A.	Przedstawiciel branży powiadomiony o naradzie koordynacyjnej, nie uczestniczył w naradzie. Nie wydano opinii.	

3	Energa-Operator SA Oddział w Płocku	<p>Opiniuję pozytywnie trasę projektu z jednoczesnym podaniem warunków bezpiecznego wykonania prac przy urządzeniach ENERGA-OPERATOR SA:</p> <p>1.W miejscu skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą energetyczną prace ziemne prowadzić ręcznie oraz zachować szczególną ostrożność oraz wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistej głębokości istniejących kabli nN 0,4kV. Kolidujące miejsca oraz zbliżenia winny być wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystąpieniem do robót ziemnych. Zachować odległość pionową między ist. kablami, a proj. siecią nie mniejszą niż wymagana normą N-SEP-E-004.</p> <p>2.Harmonogram niezbędnych wyłączeń linii energetycznych na czas prac, należy uzgadniać pisemnie z 14-dniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Eksploatacji, wysyłając zgłoszenie na adres pr_kutno@energa-operator.pl Na istniejących kablach w miejscu skrzyżowania ułożyć przepusty ochronne z zastosowaniem rury osłonowej dwudzielnej o dł. min. 1,5m: dla kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego oraz zabezpieczyć obie końcówki rury przed zamuleniem</p> <p>3.Prace ziemne w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą energetyczną podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Eksploatacji.</p> <p>4.Wszelkie prace inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.</p> <p>5.Koszty napraw i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Energa-Operator SA Oddział w Płocku w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca</p>	<p>Nowak Krzysztof</p> <p>2023-04-28 11:29:52</p>
4	Gmina Kutno	Przedstawiciel branży powiadomiony o naradzie koordynacyjnej, nie uczestniczył w naradzie. Nie wydano opinii.	
5	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	brak uwag	<p>Wasiak Stanisław</p> <p>2023-04-28 11:27:48</p>
6	Multimedia Polska S.A.	brak uwag	<p>Boroń Piotr</p> <p>2023-04-28 13:56:55</p>
7	NEXERA Sp. z o.o	brak uwag	<p>Grycmacher Andrzej</p> <p>2023-05-07 19:58:15</p>
8	ITV Media Sp. z o.o.	brak uwag	<p>Łukasz Sala</p> <p>2023-04-28 08:08:31</p>

9	Dyrekcja Inwestycji w Kutnie sp. z o.o.		
---	---	--	--

**Przewodnicząca Rady Koordynacyjnej
ds. Uzgadniania Sytuowania
Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu**

**Z up. Starosty
GEODETA**

Agnieszka Nawrocka

/Podpisano elektronicznie/