STROP STR-2 – ZBROJENIE GÓRNE







UWAGA:
PŁYTĘ NALEŻY BETONOWAĆ ODCINKAMI NIE WIĘKSZYMI NIŻ 15m

ZESTAWIENIE STALI

Elementy – Nazwa	Elementy – Ilość	Pozycja	Stal Ø A-IIIN	Długość (m)	Ilość w elemencie	Ilość ogółem	Długość łączna (m) A-IIIN Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
STR2 - GÓRNE	1	231	8	11,20	350	350		3920,00		
		232	8	12,00	284	284		3408,00		
		234	8	9,41	9	9		84,69		
		235	8	9,59	10	10		95,90		
		236	8	8,30	52	52		431,60		
		237	10	2,40	421	421			1010,40	
		239	12	2,80	142	142				397,60
		240	10	2,00	251	251			502,00	
		241	8	0,93	956	956		889,08		
		242	10	1,29	1700	1700			2193,00	
		243	8	1,64	99	99		162,36		
		244	12	8,00	16	16				128,00
		245	12	1,20	28	28				33,60
		246	10	1,73	155	155			268,15	
		247	8	4,24	9	9		38,16		
		260	8	10,92	8	8		87,36		
		269	12	2,40	2	2				4,80
		270	12	2,10	10	10				21,00
		271	10	1,83	6	6			10,98	
		273	6	0,86	1900	1900	1634,00			
		276	12	190,00	4	4				760,00
		277	12	230,00	4	4				920,00
		280	12	3,93	8	8				31,44
		281	12	4,30	4	4				17,20
		282	8	1,96	16	16		31,36		
		283	12	3,03	18	18				54,54
		285	8	2,08	8	8		16,64		
		286	8	1,06	27	27		28,62		
		287	12	7,30	4	4				29,20
		288	8	7,83	10	10		78,30		
		289	8	6,64	9	9		59,76		
		295	12	7,25	8	8				58,00
		296	12	7,51	2	2				15,02
		297	12	6,53	2	2				13,06
		298	12	6,32	2	2				12,64
		299	12	7,19	2	2				14,38
		300	10	1,33	277	277			368,41	
		303	8	6,00	49	49		294,00		
		304	8	11,58	40	40		463,20		
Długość wg średnic (m)							1634	10089	4353	2510
Masa jednostkowa pręta (kg/m)							0,22	0,40	0,62	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							362,75	3985,17	2685,76	2229,31
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							9262,99			
Ogółem (kg)							9262,99			

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE W [m]
2. WEWNĘTRZNE ŚREDNICE ZAGIĘCIA PRĘTÓW ODGIĘTYCH WYNOSZĄ 10 ø
   WEWNĘTRZNE ŚREDNICE ZAGIĘCIA PĘTLI I HAKÓW WYNOSZĄ 4 ø
3. PRĘTY ZMIERZONO PO ZEWNĘTRZNYM OBRYSIE
4. ZBROJENIE ROZPATRYWAĆ WRAZ ZE ZBROJENIEM ELEMENTÓW DOCHODZĄCYCH
5. W OBRĘBIE OTWORÓW ZBROJENIE WYCIĄĆ
6. LOKALIZACJE OTWORÓW SPRAWDZIĆ Z ARCHITEKTURĄ I PROJEKTEM INSTALACJI.
   NIE POKAZANO OTWORÓW O WYMIARACH MNIEJSZYCH NIŻ 15x15cm LUB ø15cm
7. ŚCIANY DZIAŁOWE ODDYLATOWANE OD STROPU 3cm WARSTWĄ WEŁNY MINERALNEJ.

OZNACZENIA

ELEMENTY ŻELBETOWE WYCHODZĄCE PONAD STROP

BETON: C25/30 – XC1
STAL ZBROJENIOWA: A–IIIN

OTULINA
- DOLNE NA KIERUNKU X: 40 mm
- GÓRNE NA KIERUNKU X: 30 mm
- DOLNE NA KIERUNKU Y: 30 mm
- GÓRNE NA KIERUNKU Y: 40 mm

WIERZCH STROPU: +7,32[m] GR.20[cm]