

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na poprawę efektywności energetycznej obiektów Powiatu Poznańskiego: Etap I – Projekt i budowa 3 mikro instalacji PV na potrzeby DPS w Lisówkach, Domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz Mieszkań chronionych zlokalizowanych w Lisówkach.

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

ZP.272.00031.2024

03.07.2024 r.

l.dz.: ZP.ZD-00345/24

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do realizacji pompy ciepła:

- z czynnikiem chłodzącym R407C

- o większej mocy niż to jest zapisane w PFU, a co za tym idzie mniejszej ilości pomp w kaskadzie?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza do realizacji pomp ciepła z czynnikiem chłodzącym R407C.

Zamawiający nie dopuszcza do realizacji pomp ciepła o większej mocy niż zapisano w PFU.