

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

nr sprawy: RI.271.03.2021

Nazwa zadania: **Przebudowa ulic Kościuszki, Raclawickiej i Wyszyńskiego w Człuchowie.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie 1**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

### **Odpowiedź**

Tak. W załączeniu przedkładamy decyzję o pozwoleniu na budowę.

### **Pytanie 2**

Pozycja nr 7 w przedmiarze mówi o budowie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych z odzysku w ilości 477 m<sup>2</sup>. Prosimy o podanie miejsca wbudowania w/w płyt.

### **Odpowiedź**

Należy wycenić wbudowanie rozebranych płyt w odległości do 2km. Dodatkowo należy wycenić profilowanie podłoża oraz wykonanie podsypki piaskowej 5cm przed ułożeniem płyt.

### **Pytanie 3**

Prosimy o podanie czyją własnością będzie drewno z wycinki?

### **Odpowiedź**

Drewno z wycinki jest własnością Zamawiającego, które po wycince należy pociąć na 2 metrowe kawałki i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 2 km.

### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający potwierdza, że trawniki mają być wykonane z trawy z rolki przy grubości humusu 15cm? Jaki okres pielęgnacji ma kalkulować Wykonawca?

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza że trawniki mają być wykonane z rolki, natomiast okres pielęgnacji należy wycenić do pierwszego koszenia włącznie.

**Pytanie 5**

Prosimy o potwierdzenie, że należy wymienić wszystkie pokrywy oraz włazy na istniejących studniach kanalizacji sanitarnej na włazy żeliwne typu ciężkiego z rygłem.

**Odpowiedź**

Potwierdzamy, że należy wymienić wszystkie pokrywy oraz włazy na istniejących studniach kanalizacji sanitarnej.

**Pytanie 6**

Proszę o potwierdzenie, że całość zamówienia obejmuje ZRiD.

**Odpowiedź**

Inwestycja jest realizowana na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia są wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy