



**GMINA
ŚWIĘTOCHŁOWICE**

Świętochłowice, 3.12.2024 r.

INZP.271.26.244.2023

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **Bieżące utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świętochłowice**

Działając w na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

w odniesieniu do pozycji nr 21 formularza cenowego (załącznik nr 3 do SWZ) proszę określenie średnicy i głębokości studni oraz sposobu jej odciążenia. Proszę o informację czy Zamawiający będzie wymagał wymiany gruntu celem uzyskania odpowiedniego zagęszczenia.

Odpowiedź:

W odniesieniu do pozycji 21 Zamawiający ma na uwadze studnię 1 m Ø 500 z przejściem szczelnym wraz z pierścieniem odciążającym oraz z wymiana gruntu w celu uzyskania odpowiedniego zagęszczenia.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

