


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Ocypel i Lubichowo (ciąg dalszy ul. Wrzosowa i Brzozowa)



- Legenda:
- A1 numer studni
 - P1 tłocznia ścieków
 - SR1 studnia rozprężna

Ho=1,70 zagłębienie dna projektowanego kanału
Hog=2,01 zagłębienie dna projektowanego kanału górnego
Hod=3,60 zagłębienie dna projektowanego kanału dolnego
dh=1,59 kaskada (różnica Hod–Hog)
E2 numer kolejny kolizji

Symbole projektowanych dopływów węzłowych:

z lewej strony

z prawej strony

Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość kolizji podano w przybliżeniu.
(np. E2 eNA, gł.osi=0,80m)

P.p.=99,00		Ho=1,88	F90	F91	F92	E1 1t, gł.osi=0,80 m	E2 Arot A 110PS DN100, gł.osi=0,80 m	E3 eNA, gł.osi=0,80 m	E4 Arot A 110PS DN100, gł.osi=0,80 m	E5 eNA, gł.osi=0,80 m	E6 Arot A 110PS DN100, gł.osi=0,80 m	E7 wA25, gł.osi=2,00 m	Ho=2,32	F93	F94	F95	E8 1t, gł.osi=0,80 m	E9 Arot A 110PS DN100, gł.osi=0,80 m	Ho=1,69	F83	90°
Rzędna istniejącego terenu	110,53					111,00	110,80														
Rzędna dna proj. kanału		108,65	108,60	108,59				108,45	110,77	108,42	110,80	108,39	110,55				108,31	110,00			
Długość odcinka		10,50	2,00			27,10		6,00	7,00		15,90										
Proj. spadek kanału, odległość		L=68,50																			
Proj. średnica nominalna, materiał		DN200, PCV																			
Hektometr		10,50	12,50			33,10	39,60	45,60	52,60	59,50	68,50										

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.				EcoTech	
ul. Stoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83				Technologia dla Inżynierów	
Przedmiot rysunku		Obiekt		Podpis	
Profil kanalizacji grawitacyjnej.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ocypel i Lubichowo (ciąg dalszy ul. Wrzosowa i Brzozowa)			
Zlewnia P6. Odcinek F90-F83		Adres			
		Ocypel, Lubichowo			
		Gmina Lubichowo			
Skala		Branża		Inwestor	
1:100/500		Sanitarna		Gmina Lubichowo	
Data		Projektował:		Uprawnienia	
29.11.2013		Marcin Kaczmarek		POM/0206/POOS/08	
Nr rysunku		Opracował:		Podpis	
WS59		Anna Kaszubowska			
Sprawdził:		Adam Spisak		Uprawnienia	
				POM/0042/POOS/11	
				Podpis	