

**Gmina Sępapol**

**ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępapol**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Or.III.271.1.7.2021

**2021/BZP 00112177/01**

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej na działce nr 328 w msc. Wiatrowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej".

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela informacji na zapytania wykonawców:

1. **Zapytanie nr 1** – Czy istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania nawierzchni w technologii warstw bitumicznych?

**Odpowiedź Nr 1** – Zamawiający wymaga aby zadanie inwestycyjne została zaprojektowane i wykonane z kostki brukowej betonowej, zgodnie z treścią SWZ i załącznikiem nr 7 Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

2. **Zapytanie nr 2** – Czy do budowy kanału technologicznego można zastosować cieńsze rury osłonowe np. Ø 110/6,3 zamiast Ø 110/12,0 ?

**Odpowiedź Nr 2** – Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie do budowy kanału technologicznego cieńszych rur, obowiązujące są Ø 110/12,0 zgodnie z zał. nr 8 do SWZ.

3. **Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SWZ nie powoduje zmiany terminu składania ofert, który pozostaje na dzień 18 sierpnia 2021 r. (środa) do godz. 10<sup>00</sup> poprzez Platformę zakupową.**

Sporządziła: *B. Pakuła*

*Burmistrz  
Irena Wołosiuk*