

Bydgoszcz, 14.07.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

„Modernizacja kotła WR-10 w zakresie automatyki sterowania procesem spalania w Solcu Kujawskim”, PP/46/2020

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 09.07.2020 r. oraz w dniu 14.07.2020 r. do ww. postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. Czy do wymienianej aparatury AKPiA wymieniane powinny być również kable pomiarowe i zasilające?
2. Czy istniejące trasy kablowe wokół kotła nie wymagają wymiany?
3. Czy na strefach są siłowniki klap, czy też klapy są otwierane / regulowane ręcznie? Jeżeli nie ma siłowników to czy należy je przewidzieć w wyęcie?
4. W SIWZ przetargu: PP/46/2020 Modernizacja kotła WR-10 w zakresie automatyki sterowania procesem spalania w Solcu jest wymaganie:
"..Wykonawca oprogramowania musi posiadać niezbędną wiedzę do wykonania zadania:
▪ Posiadać uprawnienia integratora systemów SAIA Burgess, lub innego równoważnego,.."
czy do spełnienia wymagania wystarczą certyfikaty ze szkoleń i/lub protokoły z uruchomień podobnych aplikacji na konkretnych sterownikach?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Powinny zostać wymienione kable zasilające oraz pomiarowe.
2. Dopuszcza się konieczność wymiany tras kablowych wokół kotła.
3. Klapy otwierane ręcznie, nie ma potrzeby montażu siłowników.
4. Do spełnienia wymagania wystarczą certyfikaty ze szkoleń i/lub protokoły z uruchomień podobnych aplikacji.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych


Marek Estkowski