



UNIwersYTET JAGIELLOŃSKI
COLLEGIUM MEDICUM
W KRAKOWIE

Dział Zamówień Publicznych

Kraków, dnia 06.09.2024r.

Nr wew. pisma: 141.272.42.2024/3

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania nr 141.272.42.2024 na wyłonienie Wykonawcy w zakresie **wymiany stacji sprężarek instalacji sprężonego powietrza dla budynku Wydziału Farmaceutycznego UJCM przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.**

**PYTANIE I ODPOWIEDŹ
oraz MODYFIKACJA SWZ**

Zamawiający – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło kolejne pytanie, które Zamawiający przedstawia poniżej wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie nr 3

Czy przewiduje się zastąpienie oryginalnych miedzianych połączeń rurowych instalacją z rur stalowych, podwójnie ocynkowanych? Jeżeli tak - to jakie powinny być połączenia tych rur: zaciskane, skręcane, inne?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie podejść i połączeń rurowych w systemie rur stalowych, podwójnie ocynkowanych, łączonych metodą zaciskową.

Powyższe pytanie i odpowiedź do SWZ stanowią integralną część SWZ, ponadto, Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień **16.09.2024r. przy czym godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert prowadzi również do zmiany terminu związania ofertą na dzień **15.10.2024r.** i skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**