

**S04**

UKŁAD SIECI TYPU: TN-C

## SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA



- ZASILANIE SŁUPÓW OŚWIE TL ENIOWYCH: YAKXS 4x35 mm2.  
ZASILANIE OPRAW OŚWIE TL ENIOWYCH: YKY 2x2,5 mm2.  
STEROWANIE: YKY 2x1,5 mm2.  
----- UZIEMIENIE: BEDNARKA FeZn 30x4mm.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH		
MATERIAŁ	IŁOŚĆ	JEDNOSTKA
TECE01 5117 NW, 89W	6	[szt.]
TECE05 5145 CW, 78W	0	[szt.]
SŁUP S1	6	[szt.]
SŁUP S2	0	[szt.]
SŁUP S3	0	[szt.]
UZIOM PIONOWY 41.1	1	[szt.]
PALCZATKA AK4 25-95	14	[szt.]
YKY 2x2,5 mm2	66,0	[m]
YKY 2x1,5 mm2	72,0	[m]
DVR 50 mm	208,8	[m]
SRS 110 mm	25,2	[m]
YAKXS 4x35 mm2	234,0	[m]
FeZn 30x4 mm	156,8	[m]
DŁUGOŚĆ TRASY	206,8	[m]
DŁUGOŚĆ WYKOPU	198,1	[m]
DŁUGOŚĆ PRZEWIERTU	0,0	[m]



**PROWAY®**