





SO2

ZDW ZIELONA GÓRA

UKŁAD SIECI TYPU: TN-C

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

SZAFA OŚWIETLENIOWA NUMER:
SO2 230/400V -- MOC PRZYŁĄCZENIOWA 3kW
W szafie oświetleniowej należy zabudować aparaturę elektroenergetyczną na spodziewany prąd zwarcia Ik''= 6 kA.

Nazwa inwestycji
Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odcinku Stare Strącze - Wschowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj"

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
reprezentowany przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32

Główny wykonawca
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO Sp. z o.o.
67-200 Głogów, ul. Mickiewicza 63

Jednostka projektowa
PROWAY®
PROWAY Zbigniew Kowalski
ul. A. Vivaldiego 56/3
52-129 Wrocław
Adres Biura
55-040 Kobierzyce
ul. Atramentowa 10
Bielany Wrocławskie
TEL. 697 917 251
FAX 71 750 34 67
E-mail biuro@proway.com.pl
http://proway.com.pl

	nr uprawnień	podpis	Branża: BRANŻA ELEKTRYCZNA
Projektant / mgr inż. PRZEMYSŁAW MAŁEK	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. 170/DOŚ/14		Skala rysunku: - - - -
			Data opracowania: 01.07.2021
			Numer rysunku: E03.4

Nazwa rysunku
SCHEMAT MONTAŻOWY SZAFY OŚWIETLENIOWEJ