



SO4

ZDW ZIELONA GÓRA

UKŁAD SIECI TYPU: TN-C

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

SZAFKA OŚWIETLENIOWA NUMER:
SO4 230/400V -- MOC PRZYŁĄCZENIOWA 3kW
W szafce oświetleniowej należy zabudować aparaturę elektroenergetyczną na spodziewany prąd zwarcia $I_k'' = 6 \text{ kA}$.

Nazwa inwestycji			
Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odcinku Stare Strącze - Wschowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj"			
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		
Inwestor	ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO reprezentowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32		
Główny wykonawca	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Mickiewicza 63		
Jednostka projektowa	PROWAY Zbigniew Kowalski ul. A. Vivaldiego 56/3 TEL. 697 917 251 52-129 Wrocław FAX 71 750 34 67 Adres Biura E-mail biuro@proway.com.pl ul. 55-040 Kobierzyce http://proway.com.pl ul. Atramentowa 10 Bielany Wrocławskie		
			
	nr uprawnień	podpis	Branża: BRANŻA ELEKTRYCZNA
Projektant / mgr inż. PRZEMYSŁAW MAŁEK	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. 170/005/14		Skala rysunku: - - - -
			Data opracowania: 01.07.2021
			Numer rysunku: E03.8
Nazwa rysunku			
SCHEMAT MONTAŻOWY SZAFY OŚWIETLENIOWEJ			