



SO4

GMINA WSCHOWA

UKŁAD SIECI TYPU: TN-C

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

SZAFKA OŚWIETLENIOWA NUMER:  
SO4 230/400V -- MOC PRZYŁĄCZENIOWA 3kW  
W szafce oświetleniowej należy zabudować aparaturę elektroenergetyczną na spodziewany prąd zwarcia Ik''= 6 kA.

Nazwa inwestycji			
Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odcinku Stare Strącze - Wschowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj"			
Stadium			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Inwestor			
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO reprezentowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32			
Główny wykonawca			
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Mickiewicza 63			
Jednostka projektowa		PROWAY Zbigniew Kowalski	
		ul. A. Vivaldiego 56/3 TEL. 697 917 251	
		52-129 Wrocław FAX 71 750 34 67	
		Adres Biura E-mail <a href="mailto:biuro@proway.com.pl">biuro@proway.com.pl</a>	
		55-040 Kobierzycze <a href="http://proway.com.pl">http://proway.com.pl</a>	
		ul. Atramentowa 10	
		Bielany Wrocławskie	
	nr uprawnień	podpis	Branża: BRANŻA ELEKTRYCZNA
Projektant / mgr inż. PRZEMYSŁAW MAŁEK	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. 170/DOS/14		Skala rysunku: - - - -
			Data opracowania: 01.07.2021
			Numer rysunku: E03.7
Nazwa rysunku			
SCHEMAT MONTAŻOWY SZAFY OŚWIETLENIOWEJ			