



ZESTAWIENIE RUR SRS 110 mm		
NUMER	ILOŚĆ	JEDNOSTKA
R.GM.29	5,7	[m]
R.GM.30	5,7	[m]
R.GM.31	5,7	[m]
R.GM.32	13,0	[m]
R.GM.33	5,7	[m]
R.GM.34	5,7	[m]
R.GM.35	5,7	[m]
R.GM.36	8,5	[m]
R.GM.37	9,9	[m]
R.GM.38	9,2	[m]

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH		
MATERIAŁ	ILOŚĆ	JEDNOSTKA
TECE01 5117 NW, 89W	12	[szt.]
TECEOS 5145 CW, 78W	4	[szt.]
SŁUP S1	12	[szt.]
SŁUP S2	4	[szt.]
SŁUP S3	0	[szt.]
UZIOM PIONOWY 41.1	1	[szt.]
PALCZATKA AK4 25-95	36	[szt.]
YKY 2x2,5 mm ²	162,0	[m]
YKY 2x1,5 mm ²	178,0	[m]
DVR 50 mm	449,7	[m]
SRS 110 mm	74,8	[m]
YAKXS 4x35 mm ²	524,5	[m]
FeZn 30x4 mm	250,3	[m]
DŁUGOŚĆ TRASY	456,8	[m]
DŁUGOŚĆ WYKOPU	422,6	[m]
DŁUGOŚĆ PRZEWIERTU	0,0	[m]

OZNACZENIA:

- TECE01 5117 NW, 89W, 48 LEDS, 600mA, MONTAŻ: H=9m, L=1,5m, N=5 stopni.
- TECEOS 5145 CW, 78W, 24 LEDS, 1000mA, MONTAŻ: H=6m, L=1,0m, N=0 stopni.
- TECEOS 5145 CW, 78W, 24 LEDS, 1000mA, MONTAŻ: H=6m, N=0 stopni.
- SŁUP H=9m Z PREFABRYKOWANYM FUNDAMENTEM BETONOWYM I 1-RAMIENNYM WYSIĘGNIKIEM ŁUKOWYM L=1,5m.
- SŁUP H=6m Z PREFABRYKOWANYM FUNDAMENTEM BETONOWYM I 1-RAMIENNYM WYSIĘGNIKIEM ŁUKOWYM L=1,0m.
- SŁUP H=6m Z PREFABRYKOWANYM FUNDAMENTEM BETONOWYM BEZ WYSIĘGNIKA.
- ZASILANIE SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH: YAKXS 4x35 mm².
- ZASILANIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH: YKY 2x2,5 mm².
- STEROWANIE: YKY 2x1,5 mm².
- UZIEMIENIE: BEDNARKA FeZn 30x4mm.

Nazwa inwestycji			
Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odcinku Stare Strącze - Wschowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj”			
Stadium			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Inwestor			
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO reprezentowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32			
Główny wykonawca			
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Mickiewicza 63			
Jednostka projektowa		PROWAY Zbigniew Kowalski	
		ul. A. Vivaldiego 56/3 52-129 Wrocław Adres Biura 55-040 Kobierzyce ul. Atramentowa 10 Bielany Wrocławskie	
		TEL. 697 917 251 FAX 71 750 34 67 E-mail biuro@proway.com.pl http://proway.com.pl	
		nr uprawnień	podpis
		Branża: BRANŻA ELEKTRYCZNA	
Projektant / mgr inż. PRZEMYSŁAW MAŁEK		Skala rysunku: - - - -	
		Data opracowania: 01.07.2021	
		Numer rysunku: E02.11	
Nazwa rysunku			
SCHEMAT STRUKTURALNY OŚWIETLENIA			