

Milicz, dnia 02.06.2021 r.

ZUK.W.4310.71M.1.2021

Pełnomocnik:
DP-BUD Piotr Matysiak
ul. Z. Ryblewskiej-Cichońskiej 8B/4
63-900 Rawicz

Inwestor:
Gmina Milicz
ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz

Warunki nr ZUK.W.4310.71M.1.2021
budowa sieci wodociągowej

do realizacji w miejscowości **Milicz, gm. Milicz**
(sieć wodociągowa do uzbrojenia dz. nr 32/2; 32/3; 32/4; 32/5; 32/6; 32/7; 32/8;
32/9 AM 29 obręb Milicz)

W związku z wnioskiem o wydanie warunków na budowę sieci wodociągowej z dnia 21.04.2021 r. (wpł. dn. 23.04.2021 r.) Zakład Usług Komunalnych określa następujące warunki budowy sieci wodociągowej:

I. Rozbudowę sieci wodociągowej należy wykonać poprzez:

1. Budowę sieci wodociągowej o średnicy min. DN 110 na działkach o numerach ewidencyjnych: **1, 21 i 32/1 AM 29 obręb Milicz** z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej DN 100 stal w punkcie zaznaczonym na załączniku mapowym nr 1.
2. Wpięcie projektowanej sieci wodociągowej należy wykonać do istniejącej sieci w działce drogowej (własność GDDKiA) dz. nr 1 AM 29 obręb Milicz poprzez zabudowanie trójnika z zasuwą odcinającą.
3. Do zasuw należy zamontować przedłużenie z obudową i skrzynką uliczną żeliwną do zasuw osadzoną w nawierzchni drogi lub pobocza. W przypadku lokalizacji skrzynki w poboczu lub drodze nieutwardzonej, należy ją obudować płytą betonową prefabrykowaną o wymiarach 80x80x10cm z centralnym usytuowaniem skrzynki. Położenie zaworu /skrzynki ulicznej/ należy oznakować zgodnie z normą PN-86/B-09700 tabliczką orientacyjną dla zasuw JB003 zamontowaną trwale na ścianie budynku, ogrodzeniu lub słupku do tego przeznaczonym.
4. Przewody wodociągowe należy układać na głębokości min. 120 cm. Jeżeli przykrycie rurociągu jest mniejsze niż 120 cm, należy go ocieplić. W wypadku przekroczenia

przyłączem drogi, rowu lub kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym /gazociąg, kable energetyczne, telekomunikacja itp./, należy przyłączyć umieścić w rurze osłonowej stalowej lub PVC, a sposób zabezpieczenia uzgodnić z właścicielem uzbrojenia.

5. Należy przewidzieć hydranty p.poż. DN80 zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Projekt techniczny sieci uzgodnić w zakresie lokalizacji i rozwiązań technicznych z ZUK w Miliczu.

II. Materiały do budowy sieci:

1. Zastosować przewód PEHD o średnicy min. DN 110 o oznaczeniu PE100 SDR17 PN10
2. Połączenie rur metodą zgrzewania doczołowego lub zastosowanie muf termozgrzewalnych,
3. Kształtki z żeliwa sferoidalnego PN16,
4. Zasuwy kołnierzone PN16 porównywalne z produktami firm np. Jafar lub AKWA.
5. Hydranty jakościowo porównywalne (nie gorsze) z produktami firm np. Jafar, AKWA, Domex itp. Hydranty nadziemne z rurą trzonową ocynkowaną ogniowo lub ze stali nierdzewnej.

III. Wytyczne do wykonania robót instalacyjno – montażowych:

1. Termin wykonania wpięcia należy uzgodnić pisemnie z ZUK najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót przekazując razem z powiadomieniem kopię zatwierdzonego przez organ architektoniczno-budowlany projektu budowlanego.
2. Roboty instalacyjno – montażowe może wykonać zakład specjalistyczny posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wykonawcze - wpięcie pod nadzorem ZUK.
3. Oznakowanie zasuw, hydrantów wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przewód należy oznakować dodatkowo taśmą H-20 /niebieską z wkładką metalową/, ułożoną 20 cm nad rurociągiem, odpowiednio podłączoną do przedłużeń zasuw.

IV. Inne uzgodnienia:

1. Inwestor zobowiązany jest do przekazania 1 egz. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej sieci wodociągowej.
2. Wydanie warunków przyłączenia nie zwalnia z uzyskania wymaganych odrębnymi, obowiązującymi przepisami uzgodnień, opinii, pozwoleń, w tym z właścicielami terenu.
3. Wydane warunki są ważne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

W załączeniu:

Załącznik mapowy – miejsce włączenia projektowanej sieci wodociągowej

Kwituję odbiór warunków (w przypadku odbioru osobistego):

Milicz, dnia:

.....
(czytelny podpis)

Otrzymują:

1. Adresat
2. DT a/a

Kierownik Działu Technicznego

Stojewski
Michał Stojewski

Sporządził/a: M.S.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w Miliczu
Załącznik do technicznych warunków
podłączenia do wody i kanalizacji
nr: ZUK.2430.414.1.2021
z dnia: 02.06.2021.



