



WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – I edycja.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie: Czy na całej długości trybun (100m) należy wykonać zadaszanie?

Odpowiedź: W ramach zadania Wykonawca nie wykonuje zadaszania trybun. W ramach zadania wykonawca ma wykonać naprawę i wyrównanie istniejących trybun stosując systemowe zaprawy naprawcze z zastosowaniem warstw szczepnych uzyskując jednolitą niepofałdowaną powierzchnię, tolerancja liniowa krawędzi trybun betonowych 1cm na 10mb. Na istniejących trybunach żelbetowych wykonać 4 biegi schodów żelbetowych równomiernie rozmieszczone .

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

ZATWIERDZIŁA
Z up. BURMISTRZA
/-/ Ewelina Szynkler
ZASTĘPCA BURMISTRZA