RG-07-W1
Profinet IP
AG-RG-W1
RG-06B-W1
Profinet IP
RG-06A-W1
Profinet IP
RG-10-W1
RProfinet IP
8xDI
2xDO
RG-12-W1
Profinet IP
1xPOM.
3xDI
RG-05-W1 Profinet IP
1xPOM.
2xDO
11xDI
4xDO
29xDI
9xPOMIAR
AG-RG-W1
RG-06A-W1
RG-06B-W1
RG-07B-W1
RG-01-W1
RG-03-W1
RG-04-W1
RG-05-W1
RG-06A-W1
RG-06B-W1
RG-07-W1
RG-09-W1
RG-10-W1
RG-12-W1
RG-14-W1
RG-15-W1
RG-20-W1
RG-21-W1
Profinet IP
ZK-RG-W1
AG-RG-W1
ZK-RG-W1
RG-09-W1
Profinet IP
1xPOM.
RG-14-W1
1xPOM.
Profinet IP
3xDI
AG-RG-W1
RG-05-W1
RG-06A-W1
RG-06B-W1
RG-07-W1
RG-09-W1
RG-10-W1
RG-12-W1
RG-ZK-W1
Profinet IP
3xPOM.
19xDI
4xDO
RG-04-W1
Profinet IP
3xPOM.
1xDI
RG-01-W1
RG-03-W1
RG-11-W1
RG-15-W1
RG-20-W1
1xPOM.
Profinet IP
RG-20-W1
RG-03-W1
Profinet IP
4xPOM.
3xDI
RG-11-W1
1xPOM.
RG-15-W1
RG-11-W1
Profinet IP
1xPOM.
3xDI

UWAGA:

- Jako przewód Profinet IP stosować przewód FTPw kat.6 F/UTP 4x2x0,57 NEKU
- Jako przewody DI, DO, AO stosować przewody typu BIT1000(St)FR...:
- 1xDI - 2x1,5
- 1xDO - 2x1,5
- 1xAO (POM.) - 2x1,5

Przy większej ilości sygnałów z danej szafy stosować kable wielożyłowe zgodnie ze schematami poszczególnych szaf

ECOKUBE TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Ecokube Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź			
Inwestor: GMINA TUŁOWICE , ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice			
Zadanie inwestycyjne: **BUDOWA I ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TUŁOWICACH**			
Nazwa opracowania: **PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TUŁOWICACH**		Branża: IE	Faza: PT
Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu. Gospodarka kablowa		Skala: 1:500	Data: 26.10.2024
PROJEKTOWAŁ: TECH. ADAM KNIŻEWSKI	NR UPRAWNIEŃ 1045/EL/86	PODPIS	Nr rysunku:
SPRAWDZIŁ: INŻ. JANUSZ WARZECHA	NR UPRAWNIEŃ LOD/0249/POOE/04	PODPIS	
OPRACOWAŁ	NR UPRAWNIEŃ -	PODPIS	
TECHNOLOG mgr inż. Piotr Witosławski	NR UPRAWNIEŃ -	PODPIS	PZT-IE