

ZP.240.64.2022

Poznań, dnia 23 września 2022 r.

### **Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) pn. „Dostawa kontenerów stanowiących zaplecze szatniowo- sanitarne w ramach zadania: Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej w Poznaniu”.**

1) Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie: Czy zamiast opisanej konstrukcji ściany i sufitu z płytą laminowaną można użyć płyty warstwowej zapewniającej wymaganie EI30 ? Będzie to bardziej praktyczne rozwiązanie także ze względu na właściwości płyty warstwowej w kontakcie z wodą. Płyta laminowana nie jest odporna na takie środowisko.

Odpowiedź: Najważniejsze jest aby budynek spełniał wymaganie klasyfikujące jako ZL III, odporność ogniowa klasy D, ściany i dach nierozprzestrzeniające ognia, budynek powinien spełniać wymagania REI30. Dopuszczamy, użycie płyt warstwowych.

2) Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w następującym zakresie:

W opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Zamawiający omyłkowo

wpisał, że: „- budynek powinien się kwalifikować jako ZLII, odporność ogniowa klasy D, ściany i dach nierozprzestrzeniające ognia, budynek powinien spełniać wymagania REI30”.

Zamawiający popełnił omyłkę, ponieważ w powyższym zapisie winno być ZL III, a nie ZL II. Zamawiający dokonuje więc modyfikacji treści SWZ i nadaje następujące brzmienie dla zapisu:

„- budynek powinien się kwalifikować jako ZLIII, odporność ogniowa klasy D, ściany i dach nierozprzestrzeniające ognia, budynek powinien spełniać wymagania REI30”.

Wyjaśnienia i modyfikacje treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich publikacji.

/-/ Piotr Marszałek

I Z-ca Dyrektora POSiR

Sprawę prowadzi:  
Filip Waligóra, ZP  
tel. 61 835 79 07