

Strzelce Wielkie, dnia 08.04.2022 r

BIURO PROJEKTOWE
inż. Lech Przybylak
ul. Narutowicza 121
64-100 LESZNO

Dotyczy: „Wymiana sieci wodociągowej w Łagiewnikach o długości 177 mb”

Warunki techniczne Nr 8/2022

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich wydaje warunki techniczne na wykonanie projektu sieci wodociągowej Pt. **„Przebudowa sieci wodociągowej w m. Łagiewniki, gm. Kobylin”** z następującymi uwagami:

Sieć wodociągowa

- zaprojektować sieć wodociągową z rur PEHD średnicy 110 mm typu PE 100 SDR 17 PN 10 – w wykopach otwartych, w przypadku wykonania sieci przewiertami rura typu PE 100 RC SDR 11 PN 16
- ułożenie sieci na podsypce piaskowej grubości 10 cm
- obsypka 15 cm ponad wierzch rury
- minimalne przykrycie rury wodociągowej 1,4 m od terenu
- włączenie do istniejącej sieci wykonanej z rur PVC średnicy 200 mm pobudowanej w Łagiewnikach w działce 11/9
- włączenie do sieci poprzez tuleję kołnierзовą PEHD
- zaprojektować nowe zestawy hydrantowe w miejscu istniejących
- trasę prowadzić na działkach nr 9/1, 11/9, 11/11, 11/17, 11/18, 11/19
- na zakończeniu wodociągu zaprojektować hydrant
- wykonać przełączenia istniejących przyłączy wodociągowych
- wykonać inwentaryzację powykonawczą

MZWIK w Strzelcach Wielkich
KIEROWNIK
Dział Eksploatacji i Usług

Tomasz Mikołajski