

Chodzież, 08 listopada 2022

OD5/RD3/MU/WR/2022

**R-DROG Projektowanie i Nadzór**  
**Rafał Młynarczyk**  
**ul. I. Daszyńskiego 28/34**  
**88-100 Inowrocław**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17.10.2022 r. uprzejmie informujemy, że w załączeniu przesyłamy mapkę z zaznaczonymi urządzeniami elektroenergetycznymi należącymi do Enea Operator Sp. z o. o. W miejscu projektowanej przebudowy drogi gminnej nr G129327P w miejscowości Auguścin dz. nr 20, 66, 49/1, 85, 134 nie występują kolizje z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną kablową i napowietrzną. Należy zachować odległości pionowe i poziome linii napowietrznych od nowo budowanej infrastruktury. W trakcie budowy należy zachować minimalną odległość poziomą 5 m maszyn budowlanych, transportowych, rolniczych, itp. od istniejącej linii napowietrznej.

Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego może być z nią niezgodny albo może nie obejmować wszystkich instalacji podziemnych. W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą zostać poprzedzone przekopami kontrolnymi zaś urządzenia podziemne należy zinwentaryzować oraz zawiadomić ich użytkowników. Niezinwentaryzowane urządzenia podziemne, które kolidują z zamierzeniem Inwestora, należy zgłosić do gestora sieci i przebudować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez właściciela sieci.

**Enea Operator Sp. z o.o.**  
Oddział Dystrybucji Poznań  
Rejon Dystrybucji Chodzież  
Sekcja Utrzymania  
Kierownik  
.....  
Robert Kubiak

Załączniki: mapka z zaznaczoną infrastrukturą elektroenergetyczną własności Enea Operator Sp. z o. o.  
K/o ZM/RD/3

**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl