

Znak sprawy: ZOZ.V.010/DZP/05/PU/21

Sucha Beskidzka, dnia 01.03.2021r.

**Dotyczy: Zapytania ofertowego na „Usługi w zakresie gwarancyjnego utrzymania w ruchu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych”**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Prośba o rozwinięcie niżej wymienionych pozycji z tabeli, czy jest tam centrala wentylacyjna? agregat chłodniczy? wytwornica wody lodowej? filtry? filtry HEPA?(jeżeli tak to jakie?) Poz. nr. 12,13,14,18,21,25,32,35 .

Poz. nr 12 Układ chłodniczy ZDL – klimatyzator

Poz. nr 13 Klimatyzator Bakteriologia - Centrala wentylacyjna z agregatem chłodniczym, bez filtrów HEPA

Poz. nr 14 Klimatyzator (dializy wentylacja) - Centrala wentylacyjna z agregatem chłodniczym, bez filtrów HEPA

Poz. nr 18 Układ chłodniczy Blok operacyjny ACP 185 – 2 Centrale wentylacyjne, wytwornica wody lodowej, filtry HEPA w nawiewnikach H13

Poz. nr 21 Klimatyzator MCU-7 -Centrala wentylacyjna z agregatem chłodniczym, bez filtrów HEPA

Poz. nr 25 Układ chłodniczy OAiIT - Centrala wentylacyjna, wytwornica wody lodowej, filtry HEPA w nawiewnikach (H13)

Poz. nr 32 Klimatyzator Sinclair LAB - Centrala wentylacyjna z agregatem chłodniczym, bez filtrów HEPA

Poz. nr 35 Klimatyzator Blue Box Epsilon Echos +Le 20 LN- Centrala wentylacyjna z agregatem chłodniczym, filtry HEPA w nawiewnikach (H13)

Z poważaniem

Zespół Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
mgr Dariusz Szczyński

