



OZNACZENIA:

- nazwa tablicy/nazwa obowdu
- pt; h=...m 2
- nazwa tablicy/nazwa obowdu
- pt; h=...m 4
- nazwa tablicy/nazwa obowdu
- pt; h=...m 1
- 2xRJ45
- proj. gniazdo podwójne 2x 2P+Z, p/t, IP20
 - proj. gniazdo poczwórne 4x 2P+Z, p/t, IP20
 - proj. gniazdo pojedyncze 1 x 2P+Z, p/t, IP44
 - proj. gniazdo p/t, 2xRJ 45 kat. 6 U/UTP

UWAGI:

1. Projektowane przewody HDXżo 3x2,5 zakończyć w istniejącej tablicy.
2. Tablicę rozbudować o dodatkową obudowę. W celu wykonania rozdziału przewodu PEN, należy z tablicy wyprowadzić przewód LgYżo 16mm², który należy zakończyć w złączu kontrolnym powyżej gruntu. Ze złącza wyprowadzić bednarke FeZn 30x4, którą połączyć z uziemieniem szpilkowym.
3. Przewody układać: podtynkowo w części remontowanej i do tablicy elektrycznej.
4. Gniazdo do podgrzewacza wody montować na wysokości ok. 0,6m. Ostateczną wysokość i usytuowanie gniazda ustalić z Użytkownikiem. Podgrzewacz uziemić przewodem LgYżo 6mm².
5. Stosować gniazda pojedyncze montowane w ramach wielokrotnych. Stosować osprzęt z metalowymi korpusami.
6. Przewody typu 2x F/UTP kat. 6 układać od gniazda 2xRJ45 do proj. szafki z ruterem i centrali telefonicznej. Przewody w części remontowanej układać podtynkowo w rurze karbowanej 28/23mm.
7. Przewiduje się montaż istn. rutera na ścianie nawysokości h=2,0m w szafce zamykanej na klucz. Ostateczną lokalizację szafki z ruterem należy uzgodnić z Użytkownikiem na etapie realizacji.

Nazwa zamierzenia budowlanego
REMONT KANCELARII LEŚNICTWA RAWICZ O NR INWENTARZOWYM 121/610 W NADLEŚNICTWIE PRZYSUCHA

Adres zamierzenia budowlanego:
ul. Targowa 58a, 26-400 Przysucha Obręb 007, nr działki 3960/2
Województwo: mazowieckie, Gmina: Przysucha

Inwestor
**SKARB PAŃSTWA
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PRZYSUCHA
ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha**

Biuro Projektowe:
**PAT PROJEKT Piotr Tischner
ul. Warszawska 33D, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego**

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: PROJEKTWYKONAWCZY

Projektant:	mgr inż. Arkadiusz Bukalski nr uprawnień MAZ/0542/PWOE/14 spec. elektrycznej	
Sprawdzający:	mgr inż. Daniel Dobrowolski nr uprawnień MAZ/0202/PBE/18 spec. elektrycznej	

Tytuł rysunku:
PLAN INSTALACJI GNIAZDOWEJ

Data: 25 VIII 2023	skala 1:50	Rys. nr: E.02	Str.
--------------------	------------	---------------	------