

Nakło nad Notecią, dnia 03 kwietnia 2023 r.

L. dz. 905.../2023

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bolesława Krzywoustego 7A
89-100 Nakło nad Notecią

Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łącznej 2

2. Opis przedmiotu zamówienia – „Wymiana/rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Nakle nad Notecią przy ul. Łącznej 2 (działka Nr 547/2)”:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Nakle nad Notecią przy ul. Łącznej 2 (działka Nr 547/2).

Budynek mieszkalny jest wyposażony w instalację gazową zasilaną z przyłącza gazowego od strony ul. Łącznej. Skrzynka kurka głównego znajduje się na zewnętrznej ścianie budynku.

Budynek jest wyposażony w instalację gazową, którą Inwestor, ze względu na stan techniczny, postanowił wymienić. Instalacja gazowa ulegnie wymianie oraz przebudowie w całości w części wspólnej i poszczególnych lokalach. Istniejącą instalację należy zdemontować, przed rozpoczęciem prac ten fakt należy zgłosić dostawcy gazu w celu zdemontowania istniejących gazomierzy. W poszczególnych lokalach mieszkalnych, zarówno ich rodzaj, jak i lokalizacja pozostaną bez zmian. Przewody projektowanej instalacji gazowej należy prowadzić zgodnie z załączonymi rysunkami. Przejścia rur przewodowych przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych, a wolna przestrzeń wypełnić elastycznym szczeliwem nie powodującym korozji. Średnica rury ochronnej powinna być większa o 2 dymesjeod średnicy rury przewodowej. Przewody instalacji gazowej wykonać z rur stalowych i łączyć je za pomocą spawania. Mocować je do ścian za pomocą typowych uchwytów do rur. Przed kuchenkami gazowymi oraz projektowanym kotłem gazowym zamontować dwuzłączkę i kurek odcinający o średnicy DN15 oraz DN20. Kurki odcinające należy zamontować w miejscach łatwo dostępnych w odległości nie większej niż 0,5m od przyboru i na wysokości min. 0,7m od podłogi. Odległość

pozioma rury gazowej od innych instalacji powinna wynosić min. 0,1m, natomiast w miejscu skrzyżowania min. 2 cm. Do pomiaru:

- urządzenia gazowe podłączyć do instalacji i zabezpieczyć zgodnie z PN/B-02413 lub B/02414,
- instalację w lokalach oraz w części wspólnej za gazomierzami można wykonać z rur miedzianych łączonych przez zaprasowywanie lub lutowanie spoiwem twardym,
- po wybudowaniu instalacji przez uprawnionego wykonawcę, należy dokonać odbioru technicznego instalacji i zgłosić ten fakt dostawcy gazu celem włączenia instalacji do użytkowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót oraz Decyzja Nr 288 – pozwolenie na budowę (WWA.6740.233.2022.PG).

3. Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert stanowi cena. Zostanie wybrana oferta z najniższą ceną (najwyższą ilością punktów) spośród wszystkich złożonych ofert wg wzoru: najniższa cena brutto spośród złożonych ofert/cena brutto oferty badanej * 100pkt. Uzyskana liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały one złożone o takiej samej cenie, to Wykonawcy ci, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Wykonawcy składając oferty dodatkową nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnej ofercie.

4. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie wykonane w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy.

5. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa dnia 14 kwietnia 2023 r. o godzinie 08⁰⁰.

6. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć na Platformie Zakupowej Open Nexus.

7. Należy załączyć kosztorys ofertowy.

Prezes Zarządu
Szymon Kostkowski

Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
Agnieszka Podemna