

ZP.271.1.49.2019.MP

Żory, 03.03.2020 r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na renowację zespołu parkowo – pałacowego w Żorach – Baranowicach – Etap I.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) zwanej dalej ustawą pzp Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania Wykonawców.

**Pytanie 1:** Według załączonej odpowiedzi z dnia 14.02.2020 r. przewiduje się montaż okapu kuchennego o wymiarach 2400x1350x500. Proszę o wskazanie gdzie należy ująć ten okap.

**Odpowiedź:** Dostawa okapu będzie realizowana w ramach oddzielnego postępowania.

**Pytanie 2:** Według załączonej dokumentacji opisowej w branży sanitarnej WENTYLACJA - NOWE w układzie centrala GN-01 i CNW-03 ma w wyposażeniu chłodnicę freonową natomiast w przedmiarach brak 2 szt. agregatów chłodniczych do central. Proszę o wyjaśnienie tych rozbieżności, ponieważ nie ma możliwości podłączenia central do systemu FRV.

**Odpowiedź:** Zgodnie z częścią rysunkową i tabelą urządzeń centrale wyposażone tylko w wymiennik nagrzewnicy.

**Pytanie 3:** Dla zapewnienia rzetelnego opracowania oferty i zapewnienia właściwego wykonania instalacji wentylacji proszę o załączenie do dokumentacji kart doboru central wentylacyjnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dysponuje kartami doboru central wentylacyjnych.

**Pytanie 4:** Według specyfikacji umieszczonej na legendach zamieszczonych na rysunkach branży elektrycznej E-17, E-18, E-19 i E-20 dotyczących osprzętu elektroinstalacyjnego (czyli łączniki i przyciski oświetleniowe) wskazanym producentem jest Berker. Specyfikacja nie mówi o typie serii. Prosimy o sprecyzowanie, czy należy zastosować osprzęt standardowy, czy też serię RETRO 1930?

**Odpowiedź:** Można zastosować osprzęt dowolnego producenta zgodnie z zapisami SIWZ.

**Bronisław Pruchnicki**  
*Główny Specjalista*  
*Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury*

**Otrzymują:**

1. Adresat,
2. IMI,
3. ZP aa.