



Brodnica, dnia 07.03.2023 r.

UG.OK.271.4.2023

Dotyczy: postępowania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szoldry”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Gmina Brodnica udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego do wykonania podbudowy zasadniczej oraz poboczy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego na podbudowę zasadniczą natomiast nie wyraża zgody na zastosowanie kruszywa wapiennego na poboczach. Na poboczach powinno być zastosowane tylko kruszywo granitowe (jasne).

WÓJT

mgr inż. Marek Pakowski