

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle**”.

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, że wpłynęły następujące pytania do SWZ:

Pytanie:

W związku z udzielonymi odpowiedziami i zmianami dotyczącymi nawierzchni ze sztucznej trawy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę spełniającą wymagania FIFA Quality Programme for Football Turf oraz PN-EN 15330-1 i PN-EN 15306 o wysokości włókna 60mm zainstalowaną bez podkładu amortyzującego.

Zdecydowana większość sztucznych traw o wysokości włókna 60mm systemowo nie wymaga warstwy podkładu/shock padu aby spełnić wymagania FIFA oraz normy PN-EN 15330-1.

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli nawierzchnia o wysokości włókna 60mm spełnia wymagania FIFA oraz EN 15330-1 i PN-EN 15306, Zamawiający zaakceptuje montaż nawierzchni zgodną z systemem (czyli bez podkładu/shock padu).

Nadmieniamy, że proponowane rozwiązanie posiada wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty.

Podkreślamy, że oferowane rozwiązania w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na jakiegokolwiek zmiany warstw konstrukcyjnych przewidywanych przez dokumentację techniczną. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie, a następnie zastosowanie materiałów innych niż opisane w dokumentacji technicznej pod kątem parametrów technicznych a nie pod kątem zastosowania innej technologii niż została zaprojektowana.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych i jakościowych należy dostarczyć dokumenty wymagane dokumentacją techniczną oraz SST:

- a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, shock pad) przeprowadzonego przez specjalistyczne certyfikowane laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność systemu z normą PN-EN 15330-1:2013,
- b) Aktualny certyfikat FPP lub FLP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer lub FIFA License Producers),
- c) Kartę techniczną oferowanego modelu trawy potwierdzoną przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach A4,
- d) Kartę techniczną maty elastycznej potwierdzoną przez jej producenta wraz z próbką w formacie A4,
- e) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy syntetycznej,
- f) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,
- g) Raport z badań z reakcji na ogień wykonana wg. normy EN 13501-1:2018 potwierdzająca zakres reakcji na ogień w klasie minimum Cfl-s1.