

Mielec, dn. 06.11.2019 r.

L. dz.RE2/RM/2019/10/958/w/ 84

Gmina Ropczyce

ul. Krisego 1

39-100 Ropczyce

dotyczy: techniczne warunki zabezpieczenia kolidujących urządzeń elektroenergetycznych

W odpowiedzi na pismo otrzymane za pośrednictwem Pracowni Inżynierskiej APLRAMPA Blizne w sprawie określenia warunków zabezpieczenia kolizji - kolizja w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja ul. Króla Kazimierz Wielkiego, ul. Krakowskiej oraz placów wewnętrznych w Ropczycach„ Rejon Energetyczny Mielec informuje:


1. Z projektowanym zadaniem inwestycyjnym będą kolidowały (skrzyżowania lub zbliżenia) linie kablowe średniego napięcia (SN) 15 kV : ST. TR. 13 – ST. TR. 1, ST. TR. 13 – ST. TR. 14, ST. TR. 13- ST. TR. WIST (WO) oraz linie kablowe niskiego napięcia (nN) zasilane ze stacji transformatorowych Ropczyce 13, Ropczyce 1 i linie kablowe oświetleniowe.
2. Istniejące linie kablowe jak wyżej w obrębie skrzyżowań z jezdnią i chodnikami z kostki betonowej należy zabezpieczyć rurami ochronnymi.
3. Należy stosować rury dwudzielne np. typu AROT 160 dla kabli SN oraz 110 dla kabli nN.
4. Ponadto z projektowaną jezdnią będzie kolidował istniejący słup oświetleniowy na działce nr ewid. 1058/40 – kolidujący słup należy przestawić poza obręb kolizji wraz z kablami zasilającymi – ewentualne wstawki kablem typu YAKXS 4x35 mm².
5. Wykonanie prac jak wyżej należy zlecić uprawnionemu wykonawcy.
6. Prace w pobliżu istniejących kabli energetycznych wykonać ręcznie pod ścisłym nadzorem PE Ropczyce – uzyskać protokół odbioru technicznego skrzyżowań.
7. Całość prac jak wyżej należy wykonać własnym kosztem i staraniem.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż prace związane z przebudową drogi w zbliżeniu do przewodów czynnych urządzeń elektroenergetycznych jest pracą w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. W związku z powyższym wszelkie prace budowlane pod i w zbliżeniu do linii energetycznej mogą być wykonane po uprzednim uzgodnieniu w Rejonie zakresu i sposobu prowadzenia prac, a w przypadkach wymagających wyłączenia po odpłatnym dopuszczeniu do nich przez Pogotowie Energetyczne.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Adresat
2. APLRAMPA, Blizne 645A, 36-221 Blizne
3. aa

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Mielec

Piotr Bogacz

Mielec, dn. 3 sierpnia 2020r.

L. dz.RE2/RM/PŚ/2020/7/1191/w/8.14

GMINA ROPCZYCE
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Dotyczy: zabezpieczenia kolidujących urządzeń elektroenergetycznych w m. Ropczyce

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.07.2020r. (data wpływu do RE Mielec 23.07.2020r.) dotyczące określenia warunków przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego przy ul. Krakowskiej, ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Kazimierza Wielkiego w miejscowości Ropczyce, kolidującego z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn.: „**Rewitalizacja ul. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Krakowskiej, ul. Grunwaldzkiej oraz placów wewnętrznych w Ropczycach**”, Rejon Energetyczny Mielec informuje:

1. Z projektowanym zadaniem inwestycyjnym mogą kolidować:

- a) Linia kablowa SN 15 kV Ropczyce – MSR 1, relacji St. Ropczyce 4 – Ropczyce 2, wykonana kablem HAKnFty 3 x 120mm²;
- b) Linia kablowa SN 15 kV Ropczyce – MSR 1, relacji St. Ropczyce 2 – Ropczyce 14, wykonana kablem HAKnFty 3 x 120mm²;
- c) Linia kablowa SN 15 kV Ropczyce – MSR 1, relacji St. Ropczyce 5 – Ropczyce 4, wykonana kablem HAKnFty 3 x 120mm²;
- d) Linia kablowa SN 15 kV Ropczyce – MSR 2, relacji St. Ropczyce 13 – Ropczyce SOS, wykonana kablem YHdAKX 3 x 120mm², własność odbiorcy;
- e) Linia kablowa nN zasilane ze stacji Ropczyce 2, pole nr 4 – poprzez złącze 9116/11 do złącza 9351/11 – wykonana kablem YAKY 4x185mm²;
- f) Linia kablowa nN zasilane ze stacji Ropczyce 2, pole nr 7 – do złącza 2211/11 – wykonana kablem YAKY 4x120mm²;
- g) Linia kablowa nN zasilane ze stacji Ropczyce 2, pole nr 5 – poprzez złącze 2212/11, 2217/11, 2216/11, 2215/11, 2213/11 do złącza 2214/11 – wykonana kablem YAKY 4x120mm²;
- h) Linia kablowa nN zasilane ze stacji Ropczyce 2, pole nr 8 – poprzez złącze 2218/11 do złącza 2219/11 – wykonana kablem YAKY 4x120mm²;
- i) Linia kablowa nN zasilane ze stacji Ropczyce 2, pole nr 9 – poprzez złącze 2228/11 do złącza 2229/11 – wykonana kablem YAKY 4x120mm²;
- j) Linia kablowa nN zasilane ze stacji Ropczyce 2, pole nr 8 – poprzez złącze 2218/11 do złącza 2219/11 – wykonana kablem YAKY 4x120mm²;
- k) Linia kablowa nN zasilane ze stacji Ropczyce 13, pole nr 7 – poprzez złącza 1549/11, 1550/11, 1551/11, 1552/11, 1553/11 do złącza 2219/11 – wykonana kablem YAKY 4x120mm² i YAKY 4x35mm²;
- l) Linia kablowa nN oświetlenia drogowego zasilane ze stacji tr. Ropczyce 2 – obwód 1 i obwód nr 5 – wykonana kablem YAKY 4x35mm²;

2. Istniejące linie energetyczne kable średniego napięcia w obrębie skrzyżowań z przebudowywaną drogą, zjazdami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT 160.

3. Istniejące linie energetyczne kable niskiego napięcia w obrębie skrzyżowań z przebudowywaną drogą, zjazdami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT 110.
4. Prace w pobliżu istniejących kabli energetycznych wykonać ręcznie pod ścisłym nadzorem PE Ropczyce – uzyskać protokół odbioru technicznego skrzyżowań.
5. Istniejące oświetlenie uliczne należy przebudować poza obręb kolizji. Do przebudowy stosować kabel YAKXS o przekroju min. 35mm². Przed opracowaniem dokumentacji projektowej, koncepcję przebudowy na roboczo uzgodnić w RE Mielec. Z uwagi na możliwość zwiększenia mocy projektowanego oświetlenia, może zajść potrzeba zwrócenie się do PGE Dystrybucja S.A., stosownym wnioskiem, o określenia warunków przyłączenia.
6. Całość prac jak wyżej należy wykonać własnym kosztem i staraniem.
7. Ważność warunków jak wyżej określa się na okres 2 lat tj. do dnia 03.08.2022r.

Stan techniczny przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

Na wskazany zakres prac :

- A. Wnioskodawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację techniczno-prawną na cały zakres przebudowy.
- B. Opracowana dokumentacja techniczno-prawna podlega zaopiniowaniu przez RE Mielec przed przystąpieniem do realizacji.
- C. Cały zakres robót wykonać zgodnie z wymogami norm i obowiązujących przepisów w tym przede wszystkim należy stosować się do aktualnie obowiązujących wymogów technicznych obowiązujących w PGE.
- D. Celem dokonania sprawdzenia technicznego przebudowanych urządzeń należy przedłożyć :
 - wnioski o sprawdzenie urządzeń elektroenergetycznych ,
 - opracowaną dokumentację projektową,
 - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ,
 - protokoły pomiarów ochronnych i rezystancji izolacji przebudowanych urządzeń, protokoły badań linii kablowych,
 - zestawienie zabudowanych materiałów, protokół odbioru kabli przed zasypaniem

Po zakończeniu prac koniecznym będzie dokonanie odbioru z udziałem przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. z wykonanych prac i spisanie protokołu odbioru.

W przypadku gdy zajdzie konieczność przebudowy – skablowania, zwiększenia długości linii (dotyczy linii/sieci będących własnością PGE Dystrybucja S.A) należy wystąpić do RE z oddzielnym wnioskiem składając propozycję przebudowy.

Z wnioskiem o przebudowę urządzeń winien wystąpić Inwestor zadania lub upoważniona firma (osoba) w Jego imieniu. Do wniosku należy wówczas dołączyć:

- a) dokładne określenie Inwestora wnioskującego o usunięcie kolizji,
- b) wskazanie sposobu reprezentacji z załączeniem odpisu z właściwego rejestru jeśli Inwestorem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
- c) wskazanie miejsc kolizji,
- d) dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością, na której dotychczas usytuowane są urządzenia elektroenergetyczne,
- e) proponowaną nową lokalizację urządzeń oraz dokumenty umożliwiające władanie tą nieruchomością,
- f) wypis z rejestru gruntów w/w nieruchomości.
- g) W przypadku gdy inwestycja będzie realizowana w oparciu o ustawę o drogach publicznych dokumenty d), e), i f) mogą zostać zastąpione oświadczeniami Inwestora, potwierdzającymi stan faktyczny.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż prace związane z budową fermy fotowoltaiczną w zbliżeniu do przewodów czynnych urządzeń elektroenergetycznych jest pracą w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. W związku z powyższym wszelkie prace budowlane pod i w zbliżeniu do linii energetycznej mogą być wykonane po uprzednim uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym zakresu i sposobu prowadzenia prac, a w przypadkach wymagających wyłączenia po odpłatnym dopuszczeniu do nich przez Pogotowie Energetyczne. W załączeniu klauzula RODO.

Paweł Świątek

.....
opracował

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Mielec


Piotr Bógacz

Do wiadomości:

1. Adresat
2. Andrzej Prajsnar, 36-221 Blizne 645A
3. aa

PGE Dystrybucja S.A. informuje: Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Poniższa klauzula informuje o tym w jakim celu i na jakiej podstawie Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo informujemy, że w związku z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktować się z PGE Dystrybucja S.A. ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z niniejszą klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „**RODO**”) informujemy, że:

- I. **Administratorem** Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie – adres: ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin (zwana dalej „Spółką”).
- II. W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z:
 - **Inspektorem Ochrony Danych** pod email: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl,
 - pisemnie na adresy siedzib naszych Oddziałów wskazane na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl
- III. **Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:**
 - 1) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 - 2) w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w celach statystyki i raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem/reprezentantem zastosowanie do Pani/Pana danych osobowych mają ww. cele i podstawy przetwarzania w zakresie wynikającym z umocowania.

- IV. **Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe** przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, tj.:
 - w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia należności - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 - w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.
- V. **Przysługujące prawa.** W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:
 - **prawo do wniesienia sprzeciwu** wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III. Przystaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 - **prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych** oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich **sprostowania** (poprawiania), **usunięcia** lub **ograniczenia przetwarzania** swoich danych osobowych,, a także prawo do **przenoszenia** swoich danych osobowych.

Wnioski w w/w zakresie można przestać na adresy wskazane w pkt II powyżej lub składać osobiście w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) Spółki znajdujących się w Oddziałach Spółki i Rejonach Energetycznych (adresy dostępne na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl). Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RODO.

- **prawo do wniesienia skargi** do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania RODO zgodnie z art. 51 RODO tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Udostępnianie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione **odbiorcom i kategoriom odbiorców**: podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne, Urząd Regulacji Energetyki, UOKiK, lub innym oraz **naszym podwykonawcom** działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), tj. firmom wspierających nas przy realizacji usług, wykonywaniu obowiązków OSD np. firmom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, prawniczym, informatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy informatyczne), obsługę korespondencji, obsługę zgłoszeń awarii, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

VII. Wymóg podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów określonych w pkt III.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym stosując profilowanie.