



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 363 249 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

RT.404/0037/2020

Bydgoszcz, 26.06.2020 r.



**Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy**
Ul. Toruńska 174a
85 – 844 Bydgoszcz

Dot.: “Przebudowy skrzyżowania ulic Powstańców Wielkopolskich i Niemcewicza w Bydgoszczy”.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o. o. informuje, że w związku z planowaną inwestycją, dotyczącą przebudowy skrzyżowania ulic Powstańców Wielkopolskich i Niemcewicza należy:

1. Przewidzieć wykonanie regulacji wysokościowej armatury wodociągowej (tj. dostosowania długości trzpieni zasuw, usytuowania hydrantów przeciwpożarowych oraz skrzynek zasuw i hydrantów), zlokalizowanej w obrębie planowanego układu drogowego, do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni (wraz z ewentualną wymianą skrzynek hydrantowych).
2. Zachować dotychczasowe przykrycie sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Przewidzieć regulację wysokościową włączów na studniach rewizyjnych, zlokalizowanych na kanałach sanitarnych i deszczowych w obrębie budowanego układu drogowego do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.
4. Zapewnić możliwość dojazdu ciężkim sprzętem eksploatacyjnym MWiK sp. z o.o. do wszystkich studni rewizyjnych na kanałach sanitarnych i deszczowych w projektowanym pasie drogowym. W związku z powyższym należy przewidzieć wykonanie nawierzchni jezdni i parkingów, dostosowanych do ruchu ciężkiego.
5. Projektowane krawężniki lokalizować poza istniejącymi włączami do studni rewizyjnych na kanałach sanitarnych i deszczowych oraz poza istniejącymi hydrantami i zasuwami na sieciach i przyłączach wodociągowych (lub wykonać obejścia krawężnikowe).
6. Powiadomić pisemnie MWiK sp. z o.o. o przystąpieniu do realizacji inwestycji na 14 dni przed rozpoczęciem robót.
7. Prace na sieciach wodociągowych oraz kanalizacyjnych, będących w eksploatacji naszego przedsiębiorstwa, należy prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem Zakładu Sieci Wodociągowej MWiK sp. z o.o. (tel. 52 58-60-821) oraz Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MWiK sp. z o. o. (tel. 52 58-60-811).

8. Po zakończeniu prac uzyskać od MWiK sp. z o.o. pozytywny pisemny protokół odbioru wykonanych robót.

Do regulacji wysokościowej wjazdów stosować systemowe pierścienie żelbetowe lub z tworzyw sztucznych, łączonych na klej.

Realizację prac na sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i Prawem Budowlanym.

O rozpoczęciu prac należy powiadomić inspektora Działu Inwestycji i Remontów Kapitałnych MWiK sp. z o. o. (tel. 52 58-60-911).

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem wod. – kan. (nie wykazany w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazany błędnie), Inwestor budowy nawierzchni drogowej zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach MWiK sp. z o. o.

Przebudowę przedmiotowego skrzyżowania opiniujemy pozytywnie pod warunkiem spełnienia w/w wymogów.

Członek Zarządu
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

Otrzymują:

1. Adresat
2. RI w/m
3. RT/AL a/a