

Nr postępowania: GUM2022ZP0041

Gdańsk, dnia 21.06.2022 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu

(art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych,
tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający w postępowaniu nr **GUM2022ZP0041** na wykonanie hydroforni na cele p.poż. wraz z instalacjami hydrantowymi w budynkach Domów Studenckich należących do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zawiadamia, że w terminie składania ofert tj. do dnia 26.05.2022 r. do godz. 09:00 wpłynęły 3 oferty:

nr oferty	Nazwa i adres Firmy	Cena brutto /zł/	Okres gwarancji /w latach/	Termin wykonania /dni kalendarzowe/
1	EKO-TECH Karol Słomski Ul. Konopnickiej 16 83-140 Gniew NIP: 5932121532	930.200,98 zł	5	77 dni
2	Firma Budowlana EFAK s.j. ul. Narwicka 1, 80-557 Gdańsk NIP: 583 021 04 56	1.089.758,50 zł	5	91 dni
3	Przedsiębiorstwo Usługowe Bud-San Ul. Słowackiego 64 83-000 Pruszcz Gdański NIP:5931688567	932.952,30 zł	5	77 dni

I. Odrzucono oferty:

Oferta 1: EKO-TECH Karol Słomski, Ul. Konopnickiej 16, 83-140 Gniew

Uzasadnienie prawne:

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca w załączniku nr 7 do SWZ "Wykaz surowców i wyrobów gotowych", zaoferował szafkę hydrantową w kolorze RAL 3000 (czerwonym), tymczasem Zamawiający wymagał koloru RAL 9010 (białego). Dodatkowo, Wykonawca przedstawił dwa typy zaworów antyskażeniowych – typ EA 291 NF i typ EA 453, co stanowi dwa różne rozwiązania w ramach jednej oferty. Zamawiający nie dopuszczał możliwości złożenia ofert wariantowych, a wybór jednego z zaworów prowadziłby do zmiany treści oferty, gdyż tylko jeden ze wskazanych produktów spełnia wymagania opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający postanawia jak na wstępie.

Oferta 3: Przedsiębiorstwo Usługowe Bud-San, Ul. Słowackiego 64, 83-000 Pruszcz Gdański

Uzasadnienie prawne:

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca w załączniku nr 7 do SWZ "Wykaz surowców i wyrobów gotowych", zaoferował zawór antyskażeniowy typ EA-RV277 o zakresie temperatury 10°C - 70 °C, tymczasem Zamawiający wymagał zakresu temperatury 10°C - 100 °C.

W związku z powyższym, Zamawiający postanawia jak na wstępie.

II. Unieważniono:

Działając na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

p.o. Kanclerza

/-/

Prof. dr hab. Jacek Bigda

Sprawę prowadzi: Katarzyna Starula