

WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

wraz z odpowiedziami Zamawiającego

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 20/P/2020

Nazwa zadania: „Dostawa elementów konstrukcji nośnej oraz kształtek ołowianych do budowy ścian osłonowych w budynku nowego Magazynu Produktów Gotowych i Zaopatrzenia NCBJ OR POLATOM” - 2 części”

Wykonawca w niniejszym postępowaniu zwrócił się do Zamawiającego z następującymi pytaniami:

prosimy podać grubość farb na konstrukcjach (kształtowniki oraz słupy):

- grubość powłoki farby podkładowej, rodzaj farby, oraz RAL
- grubość powłoki farby nawierzchniowej, rodzaj farby, oraz RAL

Odpowiedź Zamawiającego:

Farby na konstrukcjach (kształtowniki i słupy):

1. Powłoka farby podkładowej: grubość 0,15-0,25 mm, farba epoksydowa, kolor dowolny
2. Powłoka farby nawierzchniowej: grubość 0,15-0,25 mm, farba epoksydowa, kolor szary RAL 7001.

Wszystkie pytania oraz udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie stanowią istotnych zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące czasu, miejsca i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Ośrodek Radioizotopów POLATOM
DYREKTOR

.....mgr inż. Tomasz Dziel.....

Kierownik Zamawiającego