

CZĘŚĆ OPISOWA

do **projektu zagospodarowania terenu** dla inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Huta Złomy, gmina Narol”

Inwestor: Gmina Narol
37-610 Narol, ul. Rynek 1

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora,
- wykaz działek i podmiotów ewidencyjnych,
- mapa syt.-wys. w skali 1:1000,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- warunki techniczne włączenia do sieci wodociągowej,
- wizja lokalna w terenie,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowiązujące normy i przepisy.

2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Huta Złomy, gmina Narol.

Projektowana sieć wraz z przyłączami przebiegać będzie przez działki o nr ewid.: 595/23, 595/2, 595/3, 595/24, 595/4, 595/6, 595/26, 595/25, 595/7, 595/20, 595/13, 595/12, 595/19, 595/18, 595/17, 595/16.

3. Stan istniejący:

W stanie istniejącym teren inwestycji charakteryzuje zabudowa mieszkaniowa oraz zagrodowa. W związku ze złym stanem technicznym istniejącej sieci, zaplanowano jej przebudowę i rozbudowę w celu zaopatrzenia w wodę gospodarstwa domowe.

4. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu:

W zakres projektowanych zmian wchodzi:

- sieć wodociągowa z rur PE100 PN10 SDR17 – Ø90x5,4mm o długości 459,50mb,
- sieć wodociągowa z rur PE100 PN10 SDR17 – Ø50x3,0mm o długości 17,00mb,
- przyłącz wodociągowy z rur PE100 PN10 SDR17 – Ø32x2,3mm o długości 98,00mb,
- hydrant nadziemny p. poż. DN80 w ilości 3kpl,
- studnia wodomierzowa Ø600mm w ilości 9szt.,
- rura ochronna PEHDØ150 zakładana na wodociągu w miejscu przekroczenia drogi o łącznej długości 34,00mb,
- rura ochronna PEHDØ75 zakładana na wodociągu w miejscu przekroczenia drogi o łącznej długości 31,50mb,
- rury osłonowe dwudzielne typu AROTØ100 zakładane na kablach w miejscu kolizji z projektowanym wodociągiem o łącznej długości 30,00mb.

5. Pozostałe dane projektowanej inwestycji:

- Teren planowanej inwestycji położony jest poza obszarami uzdrowiskowymi.
- Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze Południoworostoczańskiego Parku Krajobrazowego,
- Inwestycja znajduje się na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Roztocze oraz na obszarze Natura 2000 Horyniec Dyrektywa Siedliskowa,
- Inwestycja usytuowana jest poza terenem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych oraz zagrożonym powodzią.
- Teren planowanej inwestycji nie jest położony na obszarze górniczym.
- Planowana inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

6. Infrastruktura techniczna:

- **zaopatrzenie w wodę** – projektowane – włączenie do istniejącej sieci wodociągowej na działce nr ewid. 595/23.
- **odprowadzanie ścieków sanitarnych** – nie dotyczy.
- **odprowadzanie ścieków deszczowych** – nie dotyczy.
- **zaopatrzenie w energię elektryczną** – nie dotyczy.

Opracował: