WYTYCZNE BUDOWLANE NAWIERZCHNI PS:
1. Projektowany krawężnik betonowy 15x22cm, zatopiony (światło 0cm) na ławie bet. z oporem
2. Nawierzchnia jezdni z kostki bet. gr.8cm (kolor szary)
3. Projektowane skarpy nasypu, umocnione poprzez humusowanie i obsianie mieszankami traw

UWAGI (branża AKPiA):
1. Kable prowadzić w rurach osłonowych typu AROT o średnicy min. 85mm
2. W miejscach kolizji kabli z innymi instalacjami bądź pod ciągami komunikacyjnymi kable prowadzić dodatkowo w sztywnych rurach osłonowych
3. Latarnie i szafkę AKPIA podłączyć do uziomu poziomego prowadzonego wzdłuż tras kablowych Uziom wykonać bednarką ocynkowana 4x30mm

Latarnia LED o wysokości 6m wraz z anteną do monitoringu pracy pompowni

Projektowana szafka AKPiA na fundamencie

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PS-Mk (10x6 m)
1) teren z dojazdem utwardzony kostką gr=8cm na podbudowie
2) ogrodzenie panelowe o wysokości 1,8 m z podwaliną betonową
3) furtka i brama wjazdowa przesuwna o szerokości 4,0 m
4) oświetlenie lampą LED na słupie o wysokości 6m
5) przepompownia otoczoną zielenią izolacyjną

Projektowane złącze kablowe wg odrębnej dokumentacji

Projektowany kabel zasilający YKY 4x16mm2 w rurze osłonowej HDPE A 110 PS

Wjazd od ulicy Willowej do przepompowni ścieków

PLAC MANEWROWY 6,00m
ZIELEŃ IZOLACYJNA / NASYP szer.zmienna 0,50m 2,00m 4,00m 0,50m ZIELEŃ IZOLACYJNA / NASYP szer.zmienna

HUMUSOWANIE WRAZ Z OBSIANIEM MIESZANKAMI TRAW
TEREN ISTNIEJĄCY 1:1,5 zmienne 0,00 zmienne 1:1,5 TEREN ISTNIEJĄCY
0,52

KRAWĘŻNIK BET. 15x22cm ZATOPIONY (światło 0cm) NA ŁAWIE BET.(C12|15) GR.15cm Z OPOREM

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU BEHATON (kolor szary) gr.8cm
PODSYPKA Z MIAŁU KAMIENNEGO gr.4cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31mm gr.20cm
STABILIZACJA CEMENTEM (DOWOŻONA) O Rm= 2,5 do 5 MPa gr.20cm
PODŁOŻE Z GRUNTU O KATEGORII NOŚNOŚCI G1

KRAWĘŻNIK BET. 15x22cm ZATOPIONY (światło 0cm) NA ŁAWIE BET.(C12|15) GR.15cm Z OPOREM

PRZEKRÓJ - wytyczne

STUDIO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE KlimaPOL Grażyna Biernacka
55-330 Miękinia, Brzezina ul. Wiosenna 3, tel. 607 633 246, klimapol.brzezina@gmail.com

TEMAT:	ODCINKI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW dz. nr 491, 434dr, obręb: Miękinia, gmina Miękinia		
INWESTOR:	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 55-330 Miękinia, ul. Willowa 18		
KWIECIEŃ 2020	Branża: SANITARNA	Stadium: P. BUDOWLANY	Skala 1:250
Tytuł rysunku :	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – WYTYCZNE		Nr rysunku : 2/S
Projektant branża sanitarna: mgr inż. Sebastian Biernacki nr upr. 239/00/DUW		Projektant branża elektryczna i AKPiA: mgr inż. Sławomir Pucek nr upr. 81/99/DUW	