Zakład Usług Geodezyjnych
Ryszard Bełka
ul. Kwiska 41/18, 54-210 Wrocław
NIP: 894-103-01-38, Regon: 930789720
tel. 71-351-03-89

Ryszard Bełka
Geodeta uprawniony
Zaśw. GUGiK. 4844

Informacji o służebnościach gruntowych mających wpływ na gospodarowanie gruntami zlokalizowanymi w obszarze inwestycji - nie badano

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys. Kronsztadt 60

Sekcje mapy: 6.150.09.15.2.1; 6.150.09.15.2.2

GKK.6640.347.2020

Mapa d/c projektowych jako mapa hybrydowa sporządzona na podstawie nieobowiązujących instrukcji D-II i K-1

Województwo: dolnośląskie
Powiat: średzki
Jedn. ewid.: Miękinia 021803_2
Obręb: Miękinia 0015
Działka: 434
Adres: ul. Willowa

Legenda:
- obszar opracowania
- linia zmiany funkcji w MPZP
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- obowiązująca linia zabudowy

SZKIC ORIENTACYJNY 1:20000



28 MN

Oświadczam się, że wskazany dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny własny do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA ŚREDZKI

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego: 7.0218.2020.3410

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 03 MAR. 2020 PK.2240.2.2020

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: Krzysztof Szpilewski, Weryfikator Uprawnień Geodezyjnych i Kartograficznych - nr upr. 4879

UWAGI:
1. Kable prowadzić w rurach osłonowych typu AROT o średnicy min. 85mm
2. W miejscach kolizji kabli z innymi instalacjami bądź pod ciągami komunikacyjnymi kable prowadzić dodatkowo w sztywnych rurach osłonowych
3. Latarnie i szafkę AKPIA podłączyć do uziomu poziomego prowadzonego wzdłuż tras kablowych. Uziom wykonać bednarką ocynkowaną 4x30mm

Latarnia LED o wysokości 6m wraz z anteną do monitoringu pracy pompowni

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ De200mm SN8 – Lc=19,4m / 0,5%

SIEĆ KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ De125mm PE100 SDR17 – Lc=22,2m

Ogrodzenie "demonstracyjnego obiektu użyteczności publicznej w Miękini" – wg odrębnej dokuemntacji

Projektowana szafka AKPiA na fundamencie

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PS-Mk (10x6 m)
1) teren z dojazdem utwardzony kostką gr=8cm na podbudowie
2) ogrodzenie panelowe o wysokości 1,8 m z podwaliną betonową
3) furtka i brama wjazdowa przesuwna o szerokości 4,0 m
4) oświetlenie lampą LED na słupie o wysokości 6m
5) przepompownia otoczona zielenią izolacyjną

PS-Mk: 122,05 / 121,90 / 117,01 / 116,01

S-istn: 121,74 / 117,11 – Podłączenie istniejącego (nieczynnego) rurociągu PCW SN8 De200mm wraz z przebudową kinety i zaślepieniem odgałęzienia w kierunku dz. 493dr

Złączenie z istniejącym (nieczynnym) rurociągiem PE100 SDR17 De90mm wraz z demontażem kolana i odgałęzienia w kierunku dz. 493dr

S-01: 121,95 / 117,06

Projektowane złącze kablowe wg odrębnej dokumentacji

Projektowany kabel zasilający YKY 4x16mm2 w rurze osłonowej HDPE A 110 PS

Wjazd od ulicy Willowej do przepompowni ścieków

Działki: 429/3 RIVb; 429/4 RIVb; 429/2 RIVb; 491 PsIV Ps; 494/1 RIVb; 494/3 RIVb; 434 dr; 493 dr; 30 MN; 34 MN; 22KDW; 2KD-D

Ulice: Willowa; Jesionowa

Współrzędne: 5672900; 5672800

STUDIO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE KlimaPOL Grażyna Biernacka
55-330 Miękinia, Brzezina ul. Wiosenna 3, tel. 607 633 246, klimapol.brzezina@gmail.com

TEMAT:	ODCINKI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW dz. nr 491, 434dr, obręb: Miękinia, gmina Miękinia		
INWESTOR:	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 55-330 Miękinia, ul. Willowa 18		
KWIECIEŃ 2020	Branża: SANITARNA	Stadium: P. BUDOWLANY	Skala 1:500
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Nr rysunku: 1/S
Projektant branża sanitarna: mgr inż. Sebastian Biernacki nr upr. 239/00/DUW	Projektant branża elektryczna i AKPiA: mgr inż. Sławomir Pucek nr upr. 81/99/DUW		

Wrocław dn. 2020-02-26