



Dział Zamówień Publicznych
SPS – V. 262.41.2023

Grodzisk Mazowiecki 20.06.2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazów medycznych i niemedycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim – powtórka w zakresie tlenu ciekłego. Znak sprawy SPSSZ/31/D/23

Niniejszym Zamawiający, przekazuje treść zapytań/wniosków do treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego i udziela odpowiedzi.

I. WZÓR UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 9

Pytanie 1

Wykonawca wnosi o zmianę §4 pkt 1 z treści:

*Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić Przedmiot Dzierżawy (dot. zbiornika na ciekły tlen medyczny) w siedzibie Zamawiającego w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy, przy czym Wykonawca każdorazowo musi uzgodnić szczegółowo kolejność i czas trwania swoich działań z Zamawiającym z wyprzedzeniem 3 dni oraz zapewnić na ten okres nieprzerwaną dostawę ciekłego tlenu medycznego dla poszczególnych odbiorów. **na treść:***

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić Przedmiot Dzierżawy (dot. zbiornika na ciekły tlen medyczny) w siedzibie Zamawiającego w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy, przy czym Wykonawca każdorazowo musi uzgodnić szczegółowo kolejność i czas trwania swoich działań z Zamawiającym z wyprzedzeniem 3 dni oraz zapewnić na ten okres nieprzerwaną dostawę ciekłego tlenu medycznego dla poszczególnych odbiorów.

W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony (dotyczy tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika i elementów towarzyszących już istniejących).

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści §4 pkt 1 wzoru umowy Załącznik nr 9.

Było:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić Przedmiot Dzierżawy (dot. zbiornika na ciekły tlen medyczny) w siedzibie Zamawiającego w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy, przy czym Wykonawca każdorazowo musi uzgodnić szczegółowo kolejność i czas trwania swoich działań z Zamawiającym z wyprzedzeniem 3 dni oraz zapewnić na ten okres nieprzerwaną dostawę ciekłego tlenu medycznego dla poszczególnych odbiorów.

Jest po zmianie:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić Przedmiot Dzierżawy (dot. zbiornika na ciekły tlen medyczny) w siedzibie Zamawiającego w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy, przy czym Wykonawca każdorazowo musi uzgodnić szczegółowo kolejność i czas trwania swoich działań z Zamawiającym z wyprzedzeniem 3 dni oraz zapewnić na ten okres nieprzerwaną dostawę ciekłego tlenu medycznego dla poszczególnych odbiorów.

W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony (dotyczy tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika i elementów towarzyszących już istniejących).

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o zmianę §4 pkt 3 z treści:

*Przekazanie Przedmiotu Dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu przekazania – odbioru, w którym Zamawiający - wskaże datę przekazania Przedmiotu Dzierżawy oraz numery seryjne jego elementów o ile takie numery istnieją. **na treść:***

Przekazanie Przedmiotu Dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu przekazania – odbioru, w którym Zamawiający - wskaże datę przekazania Przedmiotu Dzierżawy oraz numery seryjne jego elementów o ile takie numery istnieją.

W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony (dotyczy tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika i elementów towarzyszących już istniejących).

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści §4 pkt 3 wzoru umowy Załącznik nr 9.

Było:

Przekazanie Przedmiotu Dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu przekazania – odbioru, w którym Zamawiający

– wskaże datę przekazania Przedmiotu Dzierżawy oraz numery seryjne jego elementów o ile takie numery istnieją

Jest po zmianie:

Przekazanie Przedmiotu Dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu przekazania – odbioru, w którym Wykonawca - wskaże datę przekazania Przedmiotu Dzierżawy oraz numery seryjne jego elementów o ile takie numery istnieją.

W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony (dotyczy tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika i elementów towarzyszących już istniejących).

Pytanie 3

Wykonawca wnosi o zmianę §4 pkt 7 z treści:

Maksymalny czas reakcji serwisu (rozpoczęcie naprawy w szpitalu) w razie awarii maks. do 6 godzin od momentu otrzymania sygnału z Systemu Telemetrii

na treść:

Maksymalny czas reakcji serwisu (rozpoczęcie naprawy w szpitalu) w razie awarii maks. do 12 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści §4 pkt 7 wzoru umowy Załącznik nr 9.

Było:

Maksymalny czas reakcji serwisu (rozpoczęcie naprawy w szpitalu) w razie awarii maks. do 6 godzin od momentu otrzymania sygnału z Systemu Telemetrii

Jest po zmianie:

Maksymalny czas reakcji serwisu (rozpoczęcie naprawy w szpitalu) w razie awarii maks. do 12 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

Pytanie 4

Wykonawca wnosi o zmianę §4 pkt 17 z treści:

Wykonawca na własny koszt po uruchomieniu zbiornika przeszkoli wyznaczonych pracowników przez Zamawiającego w zakresie obsługi zbiornika.

na treść:

Wykonawca na własny koszt po uruchomieniu zbiornika przeszkoli wyznaczonych pracowników przez Zamawiającego w zakresie obsługi zbiornika. **W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony (dotyczy tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika i elementów towarzyszących już istniejących).**

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Wykonawca wnosi o zmianę §7 pkt 1 ppkt 7 z treści:

za zwłokę w reakcji serwisu (rozpoczęcie naprawy w szpitalu) w razie awarii wynoszącą powyżej 6 godzin od momentu otrzymania sygnału z Systemu Telemetrii w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczętą godzinę zwłoki;

na treść:

*za zwłokę w reakcji serwisu (rozpoczęcie naprawy w szpitalu) w razie awarii wynoszącą powyżej **12 godzin** od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczętą godzinę zwłoki;*

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści §7 pkt 1ppkt 7 wzoru umowy Załącznik nr 9.

Było:

za zwłokę w reakcji serwisu (rozpoczęcie naprawy w szpitalu) w razie awarii wynoszącą powyżej 6 godzin od momentu otrzymania sygnału z Systemu Telemetrii w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczętą godzinę zwłoki;

Jest po zmianie:

za zwłokę w reakcji serwisu (rozpoczęcie naprawy w szpitalu) w razie awarii wynoszącą powyżej 12 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczętą godzinę zwłoki;

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 8

Pytanie 6

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 4 ppkt 1 a z treści:

Dostawy, posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą: telemonitoringiem – Systemem Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika oraz przetwornika podającego sygnał 4-20mA z poziomowskazu do głównej tablicy sygnalizacyjnej stanów alarmowych instalacji gazów medycznych na własny koszt.

na treść:

*Dostawy, posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą: telemonitoringiem – Systemem Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika oraz przetwornika podającego sygnał 4-20mA z poziomowskazu do głównej tablicy sygnalizacyjnej stanów alarmowych instalacji gazów medycznych na własny koszt. **W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony (dotyczy tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika i elementów towarzyszących już istniejących).***

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści pkt 4 pkt 1a - Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 8.

Było:

Dostawy, posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą: telemonitoringiem – Systemem Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika oraz przetwornika

podającego sygnał 4-20mA z poziomowskazu do głównej tablicy sygnalizacyjnej stanów alarmowych instalacji gazów medycznych na własny koszt.

Jest po zmianie:

Dostawy, posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą: telemonitoringiem – Systemem Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika oraz przetwornika podającego sygnał 4-20mA z poziomowskazu do głównej tablicy sygnalizacyjnej stanów alarmowych instalacji gazów medycznych na własny koszt. **W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony (dotyczy tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika i elementów towarzyszących już istniejących).**

Pytanie 7

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 4 ppkt 1 f z treści:

Wykonania pełnego zakresu robót obejmujących dostawę montaż zbiornika wraz z podłączeniem do rozdzielni elektrycznej oraz podłączenie do istniejącej instalacji przepływu tlenu do tlenowni.

na treść:

Wykonania pełnego zakresu robót obejmujących dostawę montaż zbiornika wraz z podłączeniem do rozdzielni elektrycznej oraz podłączenie do istniejącej instalacji przepływu tlenu do tlenowni. **W sytuacji, w której na terenie**

Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony (dotyczy tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika i elementów towarzyszących już istniejących oraz podłączenia do istniejącej instalacji przepływu tlenu do tlenowni).

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści pkt 4 pkt 1f - Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 8.

Było:

Wykonania pełnego zakresu robót obejmujących dostawę montaż zbiornika wraz z podłączeniem do rozdzielni elektrycznej oraz podłączenie do istniejącej instalacji przepływu tlenu do tlenowni.

Jest po zmianie:

Wykonania pełnego zakresu robót obejmujących dostawę montaż zbiornika wraz z podłączeniem do rozdzielni elektrycznej oraz podłączenie do istniejącej instalacji przepływu tlenu do tlenowni. **W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony (dotyczy tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika i elementów towarzyszących już istniejących oraz podłączenia do istniejącej instalacji przepływu tlenu do tlenowni).**

Pytanie 8

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 4 ppkt 1 g z treści:

Dostosowania miejsca posadowienia zbiornika do niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, obejmujące między innymi tj. wykonanie i podłączenie instalacji odgromowej zbiornika oraz innych niezbędnych prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stacji zgazowania i posadowienia zbiornika w tym oznakowania zgodnie z przepisami strefy zagrożenia wybuchem prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

na treść:

Dostosowania miejsca posadowienia zbiornika do niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, obejmujące między innymi tj. wykonanie i podłączenie instalacji odgromowej zbiornika oraz innych niezbędnych prac

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stacji zgazowania i posadowienia zbiornika w tym oznakowania zgodnie z przepisami strefy zagrożenia wybuchem prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. **W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony (dotyczy tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika i elementów towarzyszących już istniejących).**

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści pkt 4 pkt 1g - Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 8.

Było:
Dostosowania miejsca posadowienia zbiornika do niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, obejmujące między innymi tj. wykonanie i podłączenie instalacji odgromowej zbiornika oraz innych niezbędnych prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stacji zgazowania i posadowienia zbiornika w tym oznakowania zgodnie z przepisami strefy zagrożenia wybuchem prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Jest po zmianie:
Dostosowania miejsca posadowienia zbiornika do niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, obejmujące między innymi tj. wykonanie i podłączenie instalacji odgromowej zbiornika oraz innych niezbędnych prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stacji zgazowania i posadowienia zbiornika w tym oznakowania zgodnie z przepisami strefy zagrożenia wybuchem prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. **W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony (dotyczy tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika i elementów towarzyszących już istniejących).**

Pytanie 9

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 4 ppkt 1 h z treści:

Dokonania na własny koszt dostawy, posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą: telemonitoringiem – Systemem Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika oraz przetwornika podającego sygnał 4-20mA z poziomowskazu do głównej tablicy sygnalizacyjnej stanów alarmowych instalacji gazów medycznych

na treść:

Dokonania na własny koszt dostawy, posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą: telemonitoringiem – Systemem Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika oraz przetwornika podającego sygnał 4-20mA z poziomowskazu do głównej tablicy sygnalizacyjnej stanów alarmowych instalacji gazów medycznych. **W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony (dotyczy tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą w tym Systemem Telemetrii).**

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści pkt 4 pkt 1h - Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 8.

Było:
Dokonania na własny koszt dostawy, posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą: telemonitoringiem – Systemem Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika oraz przetwornika podającego sygnał 4-20mA z poziomowskazu do głównej tablicy sygnalizacyjnej stanów alarmowych instalacji gazów medycznych

Jest po zmianie:
Dokonania na własny koszt dostawy, posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą: telemonitoringiem – Systemem Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika

oraz przetwornika podającego sygnał 4-20mA z poziomowskazu do głównej tablicy sygnalizacyjnej stanów alarmowych instalacji gazów medycznych. W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony (dotyczy tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika wraz z instalacją towarzyszącą w tym Systemem Telemetrii).

Pytanie 10

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 4 ppkt 1 o z treści:

Wykonawca po uruchomieniu zbiornika na ciekły tlen medyczny przedstawi jego dokumentację techniczną w tym książkę rewizyjną oraz dokumenty zawierające instrukcję obsługi.

na treść:

Wykonawca po uruchomieniu zbiornika na ciekły tlen medyczny przedstawi jego dokumentację techniczną w tym książkę rewizyjną oraz dokumenty zawierające instrukcję obsługi. W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony (dotyczy tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika i elementów towarzyszących już istniejących).

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści pkt 4 pkt 1o - Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 8.

Było:

Wykonawca po uruchomieniu zbiornika na ciekły tlen medyczny przedstawi jego dokumentację techniczną w tym książkę rewizyjną oraz dokumenty zawierające instrukcję obsługi.

Jest po zmianie:

Wykonawca po uruchomieniu zbiornika na ciekły tlen medyczny przedstawi jego dokumentację techniczną w tym książkę rewizyjną oraz dokumenty zawierające instrukcję obsługi. W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony (dotyczy tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika i elementów towarzyszących już istniejących).

Pytanie 11

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 4 ppkt 1 p z treści:

Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony.

na treść:

Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony.

W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony (dotyczy tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika i elementów towarzyszących już istniejących).

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści pkt 4 pkt 1p - Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 8.

Było:

Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony.

Jest po zmianie:

Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony.

W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony (dotyczy tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika i elementów towarzyszących już istniejących).

Pytanie 12

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 4 ppkt 1 q z treści:

Wykonawca na własny koszt po uruchomieniu zbiornika przeszkoli wyznaczonych pracowników przez Zamawiającego w zakresie obsługi zbiornika.

na treść:

*Wykonawca na własny koszt po uruchomieniu zbiornika przeszkoli wyznaczonych pracowników przez Zamawiającego w zakresie obsługi zbiornika. **W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony (dotyczy tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika i elementów towarzyszących już istniejących).***

Odp.: Zgodnie z SWZ

Pytanie 13

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 4 ppkt 1 t z treści:

Maksymalny czas reakcji serwisu (rozpoczęcie naprawy w szpitalu) w razie awarii maks. do 6 godzin od momentu otrzymania sygnału z Systemu Telemetrii

na treść:

*Maksymalny czas reakcji serwisu (rozpoczęcie naprawy w szpitalu) w razie awarii maks. **do 12 godzin** od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.*

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści pkt 4 pkt 1t - Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 8.

Było:

Maksymalny czas reakcji serwisu (rozpoczęcie naprawy w szpitalu) w razie awarii maks. do 6 godzin od momentu otrzymania sygnału z Systemu Telemetrii

Jest po zmianie:

*Maksymalny czas reakcji serwisu (rozpoczęcie naprawy w szpitalu) w razie awarii maks. **do 12 godzin** od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.*

Pytanie 14

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 4 ppkt 1 x treści:

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren pod instalację zbiornika na ciekły tlen medyczny. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, zamontować i uruchomić zbiornik na ciekły tlen medyczny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego znajdującego się koło budynku technicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

na treść:

*Zamawiający udostępni Wykonawcy teren pod instalację zbiornika na ciekły tlen medyczny. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, zamontować i uruchomić zbiornik na ciekły tlen medyczny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego znajdującego się koło budynku technicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. **W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany.***

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści pkt 4 pkt 1x - Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 8.

Było:

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren pod instalację zbiornika na ciekły tlen medyczny. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, zamontować i uruchomić zbiornik na ciekły tlen medyczny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego znajdującego się koło budynku technicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Jest po zmianie:

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren pod instalację zbiornika na ciekły tlen medyczny. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, zamontować i uruchomić zbiornik na ciekły tlen medyczny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego znajdującego się koło budynku technicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim strony uznają za spełniony (dotyczy tylko w części dotyczącej dostarczenia i zamontowania zbiornika i elementów towarzyszących już istniejących).

III. TREŚĆ SWZ

Pytanie 15**Wykonawca wnosi o zmianę Rozdział VI pkt 2 ppkt 2 z treści:**

Oświadczenie własne Wykonawcy, że zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyki gazów nie później niż do dnia rozpoczęcia realizacji umowy, oraz że przy każdej dostawie dostarczać będzie kserokopie świadectw kontroli jakości gazów medycznych;

na treść:

Oświadczenie własne Wykonawcy, że zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyki gazów na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania przez Wykonawcę pisemnego żądania ich dostarczenia oraz że przy każdej dostawie dostarczać będzie kserokopie świadectw kontroli jakości gazów medycznych;

Odp.: Zgodnie z SWZ

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest wiążąca przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian:

Termin składania ofert na dzień - 23.06.2023 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert na dzień - 23.06.2023 r. godz. 10:05

Termin związania ofertą na dzień - 22.07.2023 r.

Dyrektor
Szpitala Zachodniego

Krzyszyna Ptukis