



Wójt Gminy Borzechów

24-224 Borzechów

Tel. 81 511-17-02, -03
Fax: 81 511-10-24
e-mail: ug@borzechow.eu

Borzechów, dnia 29 lipca 2024 r.

Znak sprawy: **INFR.271.4.2024**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kłodnicy Dolnej**”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający: Gmina Borzechów, Borzechów 1, 24-224 Borzechów, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - zwanej dalej „SWZ”, na które udziela odpowiedzi:

PYTANIE NR 1:

„1. Prosimy o informację, czy w przedmiarze robót – przyłączy wodociągowe poz. 38d.1.3 nie powinno być – „Złączka rurowa ISO dla rury dn 50x4,6 mm PE z gwintem zewnętrznym G 1 1/4?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający, informuje, że opis w przedmiarze robót dla poz. 38d.1.3. ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: „Złączka rurowa ISO dla rury dn 50x4,6 mm PE z gwintem zewnętrznym G 1 ¼”.

PYTANIE NR 2:

„2. W jaki sposób zostanie opomiarowana woda na cele p.poz. (hydrant zewnętrzny)? W dokumentacji projektowej brak przedstawionego rozwiązania”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający, informuje, że na cele p.poz. woda w hydrancie nie będzie opomiarowana.

PYTANIE NR 3:

„3. Prosimy o udostępnienie warunków technicznych od gestorów sieci, uzgodnień, decyzji oraz pozwoleń w celu rzetelnej wyceny inwestycji”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w załączniku przekazuje brakujące warunki. Projekt przyłącza nie idzie pozwoleniem na



Wójt Gminy Borzechów

24-224 Borzechów

Tel. 81 511-17-02, -03
Fax: 81 511-10-24
e-mail: ug@borzechow.eu

budowę tylko na podstawie uzgodnienia z gestorem, inwestor jest na etapie prowadzenia uzgodnień.

PYTANIE NR 4:

„W związku z uzupełnieniem dokumentacji w dniu 23 lipca 2024 r. przez Państwa, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 7 sierpnia 2024 r. W celu złożenia rzetelnej oferty uwzględniającej Państwa wymagania na planowaną inwestycję.

ODPOWIEDŹ

Zmawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie terminu składania ofert i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w następujący sposób:

1. Pkt. XIV. Składanie i otwarcie ofert ust. 2 i ust. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

„2. Termin składania ofert: do dnia 12.08.2024 r. do godz. 09:00.

- 2. Termin otwarcia ofert: 12.08.2024 r. o godz. 09:05, z zastrzeżeniem art. 222 ustawy Pzp.”**
oraz

2. Pkt. XV ust. 1 - Termin związania ofertą, otrzymuje brzmienie:

„3. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10.09.2024 r.”

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, niniejsze wyjaśnienia oraz zmiana SWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
<https://platformazakupowa.pl/pn/borzechow>.

Wszystkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na ww. stronie. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z udzielonymi wyjaśnieniami oraz do pobrania aktualnych załączników.