




## Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**  
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619  
e-mail: [sekretariat@trzebiatow.pl](mailto:sekretariat@trzebiatow.pl), [www.trzebiatow.pl](http://www.trzebiatow.pl)



Trzebiatów, 06.09.2022 r.

Oznaczenie sprawy: **RZ.271.18.2022**

### WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ – nr 3

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Budowa niskoparametrowej kontenerowej kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym o mocy około 250 kW z wykorzystaniem kaskady kotłów kondensacyjnych wraz z przyłączeniem do istniejącej instalacji odbiorczej i wykonaniem przyłącza gazu do kotłowni – w systemie zaprojektuj i wybuduj”** – Ogłoszenie nr 2022/BZP 00313520/01 z dnia 2022-08-22.

Do zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ następującej treści:

### PYTANIE 1

Jak należy rozumieć zapis o podłączeniu poza licznikowo nowo projektowanej kotłowni? Czy kotłownia będzie opomiarowana z istniejącego punktu gazowego?

### Wyjaśnienia zamawiającego:

Zapis o podłączeniu poza licznikowo nowo projektowanej kotłowni należy rozumieć następująco: nastąpi rozdzielanie istniejącej instalacji o mocy 720 kW z podziałem na instalację o mocy na potrzeby nowej kotłowni na halę i istniejącej kotłowni zlokalizowanej w budynku szkoły podstawowej.

### ZMIANA 1

Zamawiający niniejszym modyfikuje treść SWZ w zakresie istotnych parametrów kotłowni na następujące:

- 1/ Kotłownia musi być tak zaprojektowana, aby ogrzała budynek o kubaturze minimum **31 000,00 m<sup>3</sup>**. Tym samym ustalenie mocy kotłowni będącej przedmiotem zamówienia należy do obowiązków wykonawcy.
- 2/ Kotłownia musi uwzględniać, w razie potrzeby w przyszłości możliwość zwiększenia mocy bez konieczności demontażu istniejących urządzeń.

Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że powyższe zapisy stanowić będą integralną część z programem funkcjonalno-użytkowym, będącym załącznikiem nr 7 do SWZ.




## Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**

72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619

e-mail: [sekretariat@trzebiatow.pl](mailto:sekretariat@trzebiatow.pl), [www.trzebiatow.pl](http://www.trzebiatow.pl)



### ZMIANA 2

Mając na celu umożliwienie wykonawcom rzetelne przygotowanie oferty, zamawiający **przedłuża termin składania ofert do 13.09.2022 r., godz. 9:25** (zmiana w rozdziale XXIV ust. 2 SWZ)

Wobec powyższego zamawiający wyznacza następujący:

- planowany **termin otwarcia ofert** (zmiana w rozdziale XXV ust. 2 SWZ): **13.09.2022 r., godz. 9:30;**
- **termin związania ofertą** (dokonuje zmiany w rozdziale XXI ust. 1 SWZ): **do 12.10.2022 r.**

### Postanowienia końcowe:

- 1) Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- 2) Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 3) Zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.
- 4) Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Pzp, informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.
- 5) Na podstawie art. 286 ust. 5 i 7 ustawy, dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 6) **Na podstawie art. 284 ust. 5 ustawy, przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.**

**Zatwierdził:**

**Grzegorz Olejniczak**

**Zastępca Burmistrza Trzebiatowa**