

**Z a m a w i a j a c y:**

**Powiat Zawierciański - Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu**

ul. Rzemieślnicza 9

42-400 Zawiercie,

za którego działa jako Pełnomocnik, upoważniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz w/w Zamawiającego:

**Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu**

ul. Parkowa 2

42-400 Zawiercie

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA  
TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość bez podatku od towarów i usług jest niższa niż kwota 130 000 złotych netto, pod nazwą:

***Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę użytkową poprzez budowę studni głębinowej ze stacją uzdatniania wody na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu.***

1. W związku z otrzymanymi pytaniem otrzymanym od Wykonawcy zainteresowanego udziałem w postępowaniu, Zamawiający niniejszym udostępnia treść pytania wraz z wyjaśnieniem.

**Pytanie nr 1:**

*Która wartość jest prawdziwa. Zgodnie z projektem Robót Geologicznych zakładana głębokość to 100m przy czym w Zał.2 Wycena Robót widnieje głębokość 40 m.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z sugestią geologa na poziomie 40m powinien znajdować się pokład umożliwiający czerpanie oczekiwanej ilości i jakości wody. W związku z tym Zał. 2 zakłada wykonanie ujęcia na głębokości 40 m. Sporządzając wycenę należy uwzględnić głębokość ujęcia 40 m.

2. Mając na uwadze fakt, że powyższe wyjaśnienie może być istotne dla złożenia prawidłowej oferty, Zamawiający informuje o **przesunięciu terminu składania ofert** na dzień **02.12.2024 r.** do godziny **09:00** oraz terminu otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie **09:05**, jak również odpowiednio terminu związania ofertą.

**Zatwierdzam**

***Marek Borowik***

**Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu**