



Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowniko.pl>

poczta@trzebowniko.pl

BR.271.1.1.2024

Trzebowniko, dn. 17.01.2024r.

WYJAŚNIENIA NR 3

Dotyczy: wyjaśnienia i zmiany SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.1.2024 pn.: Roboty budowlane polegające na budowie nowego placu zabaw przy przedszkolu w Trzebowniko

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1 : Czy Zamawiający dopuści, aby piaskownica sześciokątna z zadaszeniem była na konstrukcji z drewna o profilach 9 x 9 cm?

Odpowiedź: Dopuszcza się zmianę kształtu przekroju, pole przekroju i nośność elementów urządzeń np. słupów, belek itp. muszą pozostać niezmiennie.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści, aby minimalne wymiary słupów konstrukcyjnych były wykonane z profili Ø 76,1 mm?

Odpowiedź: Dopuszcza się zmianę kształtu przekroju, pole przekroju i nośność elementów urządzeń np. słupów, belek itp. muszą pozostać niezmiennie.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści, aby minimalne wymiary słupów konstrukcyjnych były wykonane z profili kwadratowych 70 mm? Profile te są powszechnie stosowane na rynku europejskim, także polskim.

Odpowiedź: Dopuszcza się zmianę kształtu przekroju, pole przekroju i nośność elementów urządzeń np. słupów, belek itp. muszą pozostać niezmiennie.

Pytanie nr 4: Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na budowę placu zabaw. Załączono w dokumentacji.

Pytanie nr 5: Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udostępnił w załączniku do SWZ nr. 7 dokumentację projektową, kompletną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6: Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych 4-osiowych niezbędnych do wykonania robót?



Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowniko.pl>

poczta@trzebowniko.pl

Odpowiedź: na drodze wewnętrznej przy przedszkolu bezpośrednio przylegającej do placu zabaw brak ograniczeń, natomiast na drodze będącej w własności Zarządu Dróg Powiatowych DP1378R ograniczenia do 8 ton, dlatego należy to uwzględnić w ofercie. W załączeniu mapa z drogami.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia? Czy Wykonawca będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające utylizację ziemi?

Odpowiedź: Zamawiający wskaże miejsce do wywozu ziemi w odległości do 1km.

Pytanie nr 8: Czy w zakresie Wykonawcy będzie pielęgnacja wykonanych nasadzeń? Jeśli tak proszę o podanie zakresu prac pielęgnacyjnych oraz częstotliwości wykonywania.

Odpowiedź: pielęgnacja nie wchodzi w zakres zamówienia, należy wykonać poprawnie nasadzenia roślin.

Pytanie 9: Czy Zamawiający wymaga ściółkowania rabat? Jeśli tak proszę o określenie grubości warstwy.

Odpowiedź: nie

Pytanie 10: Czy sadzenie roślin ma odbywać się na agrowłókninie?

Odpowiedź: tak, rozkład agrowłókniny zgodnie z rysunkiem PZT

Pytanie 11: Przez jaki okres należy wykonywać podlewanie i nawożenie trawnika?

Proszę o podanie częstotliwości i okresu pielęgnacji.

Odpowiedź: Zamówienie polega na budowie placu zabaw a nie na jego utrzymaniu, trawnik należy podlewać i nawozić do czasu odbioru robót przez Zamawiającego.

Lesław Kuźniar
Wójt Gminy Trzebowniko



Urząd Gminy Trzebowńsko

36-001 Trzebowńsko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowńsko.pl>

poczta@trzebowńsko.pl

