

**GIWK**

- dbamy - o zasoby - naturalne

TO/400-693/2021/KW/2021/3735/DG

RPW/393255/2021 P
Data: 2021-10-29 UMG

KW/2021/3735

URZĄD MIEJSKI w Gdańsku
Wydział Projektów Inwestycyjnych

- drukujemy - na ekologicznym - papierze

2021-10-29

SEKRETARIAT

L.dz. Podpis

31870046

Gdańsk, 22.10.2021 r.

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wydział Projektów Inwestycyjnych
Ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk

IT/693/2021

Dotyczy: przygotowanie do opracowania koncepcji projektowej - ulica Zielona Wyzwolenia w Nowym Porcie (w śladzie obecnej ulicy Wyzwolenia)

W odpowiedzi na Państwa pismo informujemy, że w zakresie planowanej inwestycji ułożona jest następująca infrastruktura wod-kan:

Sieci wodociągowe:

- magistrala $\varnothing 300$ mm żel. - od włączenia do magistrali $\varnothing 400$ mm żel w ul. Oliwskiej do włączenia do magistrali $\varnothing 300/500$ mm żel w ul. Marynarki Polskiej,
- magistrala $\varnothing 300$ mm żel. - od włączenia do magistrali $\varnothing 500$ mm żel w ul. Marynarki Polskiej do końca opracowania,
- magistrala $\varnothing 315$ mm PE - w okolicy skrzyżowania z ulicami Starowiślną/Władysława IV
- wodociąg $\varnothing 180$ mm PE - w okolicy skrzyżowania z ulicami Starowiślną/Władysława IV
- wodociąg $\varnothing 100$ mm żel - włączony do magistrali $\varnothing 300$ żel na budynku nr 17A-H,
- wodociąg $\varnothing 100$ mm żel - włączony do magistrali $\varnothing 300$ żel na wysokości ul. Kasztanowej,
- wodociąg $\varnothing 100$ mm żel - włączony do magistrali $\varnothing 300$ żel na wysokości budynku 20C,
- wodociąg $\varnothing 100$ mm żel - włączony do magistrali $\varnothing 300$ żel na wysokości budynku 51E,
- wodociąg $\varnothing 110$ mm PE - włączony do magistrali $\varnothing 300$ żel na wysokości budynku 28,
- wodociąg $\varnothing 100$ mm żel - włączony do magistrali $\varnothing 300$ żel na wysokości budynku 29H,
- wodociąg $\varnothing 100$ mm żel - włączony do magistrali $\varnothing 300$ żel na wysokości ul. Ks. Mariana Goreckiego,
- wodociąg $\varnothing 100$ mm żel - włączony do magistrali $\varnothing 300$ żel na wysokości ul. Starowiślniej,

Sieci kanalizacji sanitarnej:

- kanał sanitarny $\varnothing 0,30$ m kam. - przejście poprzeczne na wysokości dz.nr 37,
- kanał sanitarny $\varnothing 0,20$ m kam. - przejście poprzeczne na wysokości budynku nr 23,
- kanał sanitarny $\varnothing 0,30$ m kam. - przejście poprzeczne na wysokości dz.nr 37,
- kanał sanitarny $\varnothing 0,30$ m kam. - przejście poprzeczne na wysokości dz.nr 367,
- przyłącza wod.-kan.

Dekretacja zastępcza

GIWK Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji następujących inwestycji:

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. | ul. Kartuska 201 | 80-122 Gdańsk

tel. 58 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | giwk@giwk.pl | www.giwk.pl | NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000216612 | Kapitał zakładowy Spółki: 718 634 000,00 PLN

Odpowiadając na nasze pismo prosimy o powołwanie się na znak sprawy

1. „**Przebudowa odcinka sieci wodociągowej DN300 żel w ul. Wyzwolenia**” na odcinku od połączenia z istniejącym wodociągiem DN 300 żeliwo na wysokości boiska przy Zespole Szkół Morskich do połączenia z istniejącym wodociągiem DN 300 żeliwo w rejonie ul. Marynarki Polskiej. Zadanie realizowane jest w związku z planowaną wymianą nawierzchni w ul. Wyzwolenia przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Obecnie zadanie jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
2. „**Przebudowa sieci wodociągowej DN100 żel w ul. Starowiślniej**”. Inwestycja powiązana z planowaną wymianą nawierzchni drogowej w ramach zadania Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa - przewidywana realizacja to 2022 rok.

Wydaliśmy również warunki techniczne na przebudowę sieci wodociągowej $\varnothing 300\text{mm}$ żel i $\varnothing 200\text{mm}$ żel w ul. Władysława IV/Wyzwolenia/Starowiślniej – w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu nadwodnego w ramach projektu Rewitalizacji obszaru Nowego Portu z twierdzą Wisłoujście w Gdańsku.”

W ramach opracowania koncepcji projektowej ulicy Zielona Wyzwolenia należy uwzględnić konieczność przebudowy dalszego odcinka ponad stuletniej sieci wodociągowej $\varnothing 300\text{mm}$ żel – od ul. Marynarki Polskiej do skrzyżowania z ul. Starowiślną/Władysława IV – w nawiązaniu do zakresu objętego projektem placu nadwodnego.

Przy opracowywaniu koncepcji projektowej należy uwzględnić (jeżeli prace projektowe będą obejmowały inny zakres niż wynikający z planowanych aktualnie prac remontowych GZDiZ) ewentualne zmiany w projekcie przebudowy sieci wodociągowej $\varnothing 300\text{mm}$ żel, który obecnie GIWK opracowuje w śladzie istniejącego pasa drogowego.

Z poważaniem,

Z up. Zarządu Spółki
Joanna Jankowska
Kierownik Działu
Obsługi Inwestorów