

**ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest eksploatacja zlecona systemu ciepłego od źródła ciepła w budynkach nr 8, 13, 15, 22, 114 od grzejników oraz innych urządzeń odbierających ciepło oraz zabezpieczenie potrzeb ciepłych, zwana dalej systemem ciepłym w kompleksie wojskowym – Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) Czarne, nr sprawy: 41/INFR/6WOG/2021, Zamawiający: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Lędowo-Osiedle 1N, 76-271 Ustka, otrzymał zapytania dotyczące SWZ i w dniu 20.08.2021 r. udzielił następujących wyjaśnień:

L.p.	Treść zapytania	Wyjaśnienie Zamawiającego
1.	<p>W jakim roku i w jakiej technologii wybudowane zostały poszczególne odcinki sieci ciepłowniczej? Ustalenie rzeczywistych wielkość strat ciepła ma kluczowe znaczenie w kalkulacji stawek opłat za usługi przesyłowe, bowiem ich koszt stanowi jedną z największych pozycji do uwzględniania w tej kalkulacji. Przy założeniu braku zmian w infrastrukturze przesyłowej, zgodnie z rozporządzeniem taryfowym, do kalkulacji przyjmuje się wielkość strat ciepła poniesionych w roku poprzedzającym rok sporządzenia kalkulacji. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż wielkość udziału strat ciepła w produkcji energii cieplnej może wynosić od 8 % do 15 % dla sezonu grzewczego oraz od 20 % do 40 % dla sezonu letniego, proszę o podanie wielkości strat przesyłowych w 2019 i 2020 r.? Ponadto wskazujemy, iż rozliczenia na podstawie taryfy zawierającej stawki opłat za usługi przesyłowe będzie można dokonać dopiero po opomiarowaniu węzłów ciepłych, ponieważ budynek nr 114 będzie ogrzewany ciepłem wytworzonym w lokalnym źródle ciepła i nie będzie można doliczyć do kalkulacji ceny ciepła kosztów strat ciepła (niezbędna jest w takim przypadku osobna grupa taryfowa). Tym samym, do czasu opomiarowania węzłów ciepłych, pierwsza taryfa może być skalkulowana jedynie na podstawie § 21 ww. rozporządzenia, a więc z uwzględnieniem stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną oraz stawki opłaty za ciepło. Wnioskujemy zatem o wykreślenie z</p>	<p>Zamawiający w odpowiedzi na pytanie informuje, że całość sieci ciepłych w kompleksach wojskowych Sekcji Obsługi Infrastruktury Czarne, wykonana została w roku 2007 w systemie rur preizolowanych. Wiele opracowań naukowych zawiera analizę z badań strat przesyłowych w sieci preizolowanych i publikuje ich wielkości w zależności od średnicy nominalnej ciepłociągu i grubości izolacji.</p> <p>Zamawiający informuje, że dla kotłowni w obiekcie nr 22 i w obiekcie nr 114 dla propozycji kalkulacji taryfy dla ciepła, w pozycjach związanych z przesyłem należy wpisać wartość „0”.</p>

	załącznika nr 2 b do SWZ pozycji dotyczących stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe.	Zamawiający informuje, że w zakresie nośnika ciepła dla 1 miesiąca pracy kotłowni nr 22, należy przyjąć wartość 0,9 m ³ .
--	---	--

**KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
KOMENDANT**

plk mgr Marek MROCZEK