



Nr sprawy: 110/2024

Szczecin, 19.06.2024 r.

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Goliśa 10
71-682 Szczecin
tel. 91 44 26 200
fax 91 42 21 258

zwik@zwikszczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „**Pomiary natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” w Szczecinie**”.

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału V pkt 1 zapytania ofertowego udostępnia treść pytania, które wpłynęło w postępowaniu wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1:

Czy w zakres postępowania wchodzi także pomiar akumulatorów czy też jedynie pomiar natężenia oświetlenia? Czy należy wykonać schematy rozmieszczenia punktów pomiarowych? O ile należy wykonać schematy to czy zamawiający udostępni rzuty budynków?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że w zakres postępowania wchodzi jedynie pomiar natężenia oświetlenia oraz należy wykonać schematy rozmieszczenia punktów pomiarowych. Gdy Wykonawca będzie związany z Zamawiającym umową / zleceniem, Zamawiający udostępni rzuty budynków do wglądu.



Czysta Woda

NIP: 851-26-24-854, REGON 811931430
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana w KRS pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Zakładowy 222.334.500 zł