



## Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

Wągrowiec, 11.12.2020 r.

Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem wpłynęły pytania od dwóch oferentów, na które udzielono następujących odpowiedzi:

### I Oferent:

1. Jaki sposób pobierania średniodobowego ścieków oczyszczonych i surowych ma uwzględnić Wykonawca w ofercie?  
**Zamawiający nie narzuca sposobu pobierania próbek. Dopuszczalny jest zarówno pobór ręczny, jak i przy pomocy autosamplera.**
2. W przypadku pobierania przy pomocy autosamplera należy spełnić poniższe warunki:
  - Udostępnienie próbkobiorcy JARS przez Zleceniodawcę wartości przepływu dobowego ścieków w odstępach co najwyżej dwugodzinnych dla okresu dobowego, w którym próbki są pobierane,
  - Punkt pobierania ścieków zlokalizowany w granicach obszaru oczyszczalni / zakładu.
  - Teren oczyszczalni / zakładu powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.
  - Teren zakładu powinien posiadać monitoring wizyjny.
  - Powinien być zapewniony dostęp do źródeł energii elektrycznej (230V) w odległości max. 100 m od punktu pobierania próbek.
  - Oczyszczalnia / zakład nie powinien pracować w systemie sekwencyjnym (SBR).
  - Zakres analiz powinien umożliwiać pobór próbek autosamplermem zgodny z normami. Wykluczenia: np. substancje lotne.
  - Minimalny poziom ścieków nie powinien przekraczać głębokości 5 m p.p.t.
  - Poziom ścieków, liczony jako różnica między dnem kanału a lustrem ścieków przy najniższych stanach nie może być płytszy niż 5cm.
  - Ścieki powinny być wizualnie wolne od produktów ropopochodnych, tłuszczu, olei i innych substancji mogących działać destrukcyjnie na urządzenie.
  - Ścieki powinny być wolne od elementów mogących spowodować niedrożność sita pompy urządzenia, np. szmaty, papier, etc
  - Ścieki powinny charakteryzować się pH w zakresie 3-10.Jeśli ma to być pobieranie średniodobowe autosamplermem we wszystkich punktach pobierania to proszę o informację czy punkty pobierania spełniają powyższe wymagania?  
**Żadna z oczyszczalni ścieków nie spełnia wszystkich z określonych wyżej wymagań.**
3. W przypadku braku możliwości pobierania automatycznego (autosamplermem) proszę o informację w jakich punktach (oczyszczalnia oraz jaki rodzaj ścieku) oraz ile razy w roku należy wykonać pobieranie ręczne?  
**Zamawiający pozostawia Wykonawcy decyzję o sposobie pobierania ścieków (ręczny czy za pomocą autosamplera). Zamawiający wymaga, aby pobory odbyły się w sposób akredytowany.**
4. Czy pobieranie ścieków surowych i oczyszczonych będzie odbywało się równocześnie?  
**Tak, pobieranie ścieków surowych i oczyszczonych musi odbywać się jednocześnie.**
5. Proszę o informacje dot. ilości miejsc pobierania (oczyszczalnia) z określeniem ile razy w roku należy wykonać pobierania oraz dla jakiego rodzaju ścieków.



## Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

Nazwa oczyszczalni	Rodzaj ścieku	Ilość badań w ciągu roku	
		Ściek surowy	Ściek oczyszczony
Grylewo	komunalny	2	2
Potulice	komunalny	4	4
Redgoszcz	komunalny	2	2
Wiatrowo	komunalny	2	2
Oczyszczalnia przydomowa w Werkowie	bytowy	2	2

### II Oferent:

Na podstawie opisu przedmiotu zamówienie zamieszczonego na platformie zakupowej, Zamawiający podaje w tabeli zakres i liczbę planowanych badań. Niemniej jednak w formularzu ofertowym oraz harmonogramie badań w przypadku "ścieku popłuczego - zakres A" są różne ilości. Proszę o informację czy Wykonawca ma kierować się ilościami zamieszczonymi w formularzu ofertowym zgodnymi z harmonogramem badań czy opisem zamówienia?

**Wykonawca ma kierować się ilościami podanymi w formularzu ofertowym (zgodnymi z harmonogramem badań).**

**DYREKTOR**  
*Agnieszka Ciemachowska*  
mgr inż. Agnieszka Ciemachowska