

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

„Dostawa i montaż źródeł ciepła do kotłowni osiedlowej w Przechlewie”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Biuletynie Zamówień Publicznych 2024/BZP 00339604/01 z dnia 2024-05-27

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie nr 1:

Proszę o udostępnienie tabeli regulacyjnej dla sieci CO w Przechlewie.

Odpowiedź:

Parametry pracy kotłowni w zimie to 90/70, sieć 85/65, w lecie 90/70, sieć 75/55.

Z poważaniem

Dyrektor ZGK w Przechlewie
Tadeusz Frieda