

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Niniejsze zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ze względu na wartość zamówienia mniejszą niż 130 000 zł.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł. w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: **System biomonitoringu wody ujmowanej z czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych Sokule.**
2. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy, od 19.10.2021 roku do 20.10.2024 roku.
3. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zdolność do występowania w obrocie gospodarczym, odpowiednie uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, sytuacja ekonomiczna lub finansowa, zdolność techniczna lub zawodowa) *-
4. Podstawy wykluczenia z postępowania *-
5. Sposób realizacji zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zainstalowanie, uruchomienie, nadzór i konserwacja systemu biomonitoringu do kontroli jakości ujmowanej wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z ujęcia Sokule, na Stacji Uzdatniania Wody „Mokra” w Żyrardowie.

System ma zapewnić możliwość wczesnego ostrzegania w przypadku pojawienia się w ujmowanej, z ujęcia, wodzie substancji szkodliwych i toksycznych. W przypadku skażenia ujmowanej wody system ma wygenerować sygnały alarmowe.

System powinien wykorzystywać jako bioindykatory organizmy żywe (np. małże słodkowodne) reagujące na pojawienie się substancji szkodliwych (toksycznych) wody (np. azotany, pestycydy, metale ciężkie, rozpuszczalniki organiczne, związki ropopochodne, itp.). Wykorzystywane w systemie organizmy żywe muszą reagować szybko i niezawodnie na zmianę jakości monitorowanej wody. Budowa systemu ma pozwalać na automatyczne i ciągłe monitorowanie zachowań wykorzystywanych bioindykatorów. Ilość organizmów żywych w systemie musi być dobrana w taki sposób aby nie było możliwości generowania fałszywych sygnałów alarmowych spowodowanych indywidualnymi zmianami w zachowaniu organizmów żywych. W skład systemu powinny wchodzić minimum następujące elementy: komora, w której będą umieszczone bioindykatory wraz z systemem pomiarowym, sterownik oraz komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem monitorującym i analizującym prace wykorzystywanych organizmów żywych.

System musi działać on-line, musi być bezobsługowy, a jego użytkowanie nie będzie wymagało zatrudnienia wykwalifikowanych osób do obsługi oprogramowania komputerowego. Dane, które będą rejestrowane przez system, muszą być archiwizowane z możliwością wydruku. Sygnały alarmowe generowane przez system powinny być dźwiękowe i optyczne. W przypadku awarii komputera lub oprogramowania system ma zapewnić możliwość wygenerowania sygnałów alarmowych w przypadku wystąpienia skażenia badanej wody. Na zakres przedmiotowy składa się:

- kwartalna dostawa i wymiana materiału biologicznego,
- czyszczenie zbiornika,
- kalibracja sterownika,
- wszelkie prace diagnostyczne i konserwatorskie, prowadzone w celu utrzymania poprawności funkcjonowania systemu, a związane z wymianą materiału biologicznego,
- przyjazd Wykonawcy.

6. Zamawiający oznajmia, że jest w posiadaniu zbiornika, sterownika i komputera podłączonego do sieci internetowej obsługujący obecny system biomonitoringu wody. W związku z tym Zamawiający dopuszcza wizji lokalnej na obiekcie w celu zapoznania się z w/w urządzeniami.
7. Okres gwarancji *-
8. Warunki płatności *30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Płatność będzie na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 3.
9. Miejsce i termin złożenia oferty: za pośrednictwem platformy zakupowej (platformazakupowa.pl), do końca dnia **22.09.2021 r.** do godz.: 12:00.
10. Kryteria oceny ofert: Cena 100 % - waga 100 %
11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paulina Sapińska-Szwed tel. +48 46 855 40 41 wew. 264, Piotr Cuper tel. +48 46 855 40 41 wew. 241.
12. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym formularzu, w języku polskimi dostarczyć za pośrednictwem platformy zakupowej.
13. Treść oferty powinna być zgodna z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania nr 1.
14. Inne informacje i uwagi *-
15. Załączniki:
 1. Wzór oferty
 2. Wzór umowy
 3. Klauzula informacyjna art. 13 RODO
 4. Klauzula informacyjna art. 14 RODO

P.G.K. "Żyrardów" Spółka z o.o. P.G.K. "Żyrardów" Spółka z o.o.
PROKURENT PREZES ZARZĄDU
Magdalena Zdzieszzyńska Hanna Jazdzyk

*niepotrzebne skreślić