



Warszawa, dnia 8.09.2022 r.

BZzp.261.102.2022

**Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu**

*Dotyczy: Remont zasilania rezerwowego w Składnicy RARS w Komorowie
– nr referencyjny: BZzp.261.102.2022*

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie 1:

W zalecanych (minimalnych) parametrach urządzeń jest zapis o wzmocnionym centralnym uchu do podnoszenia. Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuści cztery zaczepy transportowe? Nie jest to istotny parametr, a konkretnie wskazuje na danego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści cztery zaczepy transportowe.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dla agregatu prądotwórczego dopuści zużycie paliwa przy 75% PRP wynoszące max 39,5 l/h lub wskaże model i typ silnika, który spełnia ten parametr opisany w projekcie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zużycie paliwa wynoszące max 39.5 l/h przy 75% PRP

Pytanie 3:

Czy agregat prądotwórczy musi być wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej, aby zapewnić bezproblemowy dostęp do części zamiennych oraz serwisu?

Odpowiedź:

Agregat prądotwórczy musi być wyprodukowany na terenie UE

Pytanie 4:

Czy producent agregatu prądotwórczego musi posiadać certyfikat potwierdzający, że produkt został zaprojektowany, wyprodukowany, przetestowany i spełnia wymagania międzynarodowego standardu jakości ISO 9001 i ISO 14001 oraz taki certyfikat należy dołączyć do oferty?

Odpowiedź:

Producent agregatu nie musi posiadać certyfikatów ISO

Pytanie 5:

Czy Wykonawca ma dołączyć do oferty kartę katalogową zaproponowanego agregatu prądotwórczego z podaniem typu i modelu silnika oraz typu i modelu prądnicy?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien dołączyć do oferty kartę katalogową agregatu prądotwórczego z podaniem typu i modelu silnika i prądnicy.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający może udostępnić przedmiar w wersji edytowalnej (.ath), który znacznie ułatwi Wykonawcy właściwe skalkulowanie ceny?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia przedmiar w wersji edytowalnej (.ath) – załącznik w odrębnym pliku.

Dyrektor Biura Zakupów
(-)
Justyna Gdańska